

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:	Elektro Gorenjska, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj
Predmet javnega naročila:	Dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj (2)
Številka postopka:	NMV18-027
Vrsta postopka:	Postopek naročila male vrednosti
Objave javnega naročila:	Portal za javna naročila

KAZALO VSEBINE

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....	3
1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3
2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb	3
3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb.....	3
4. Dodatna pojasnila ponudnikom	4
5. Veljavnost ponudbe.....	4
6. Vročanje pisanj	4
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL.....	5
7. Pravna podlaga	5
8. Oblika ponudbe	5
9. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe.....	6
10. Skupna ponudba več ponudnikov	6
11. Ponudba s podizvajalci	6
12. Finančno zavarovanje.....	7
13. Cena in plačilni pogoji.....	7
14. Tuji ponudnik.....	7
15. Izločitev iz javnega naročila	8
16. Merilo za izbor	8
17. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe	8
18. Pravno varstvo	8
III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL.....	10
19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila	10
IV. PONUDBA.....	15
PRILOGE D/1 DO D/7.....	24
PRILOGI E/1 IN E/2.....	40
PRILOGA F/1	43
V. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV	45

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Elektro Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za dobavo in montažo upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj (2) (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet naročila je dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj v skladu s tehnično dokumentacijo, DZR št. 7459/17, maj 2018, in DZR št. 7601/18, maj 2018.

Pogodba se bo sklenila za čas od datuma podpisa pogodbe do zaključka del, predvidoma do 31. 10. 2018.

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na naročnikovi spletni strani (<http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>) in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila preko vprašanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil (www.enarocanje.si).

2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/mojejn>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije JN in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **29. 8. 2018 do 10. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je pri naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>.

3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **29. 8. 2018** in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

4. Dodatna pojasnila ponudnikom

Pojasnila dokumentacije JN lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) najpozneje do 24. 8. 2018 do 10. ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko Portala za javna naročila.

Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil izključno v slovenskem jeziku, in sicer najkasneje do 27. 8. 2018.

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve dokumentacije JN bo naročnik objavil na svoji spletni strani: www.elektro-gorenjska.si in na Portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila dokumentacije JN oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije JN.

5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do **29. 11. 2018**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrnilo zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

6. Vročanje pisanj

Naročnik bo ponudnikom vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) **ustvaril in posredoval ponudnikom preko sistema e-JN**. Šteje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, prejete v sistem e-JN, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

Kranj, dne 16. 8. 2018

 **elektro
gorenjska**
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Naročnik:
Elektro Gorenjska, d. d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA


Po pooblastilu
mag. Bojan Luskover

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL

7. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),
- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila.

8. Oblika ponudbe

Jezik

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljene v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

Poslovna skrivnost

Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik predložiti ustrežni akt (sklep), iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, določeni v II. odstavku 35. člena ZJN-3.

POMEMBNO:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje (v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami)), ki ga navedejo v obrazcu PRILOGA D/2.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Če v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Drugi dokumenti«, niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in, če posluje z žigom, tudi žigosati. Obrazec ponudbe, naložen v razdelek »Predračun«, in ESPD obrazec oziroma lastna izjava, naložena v razdelek »ESPD« oziroma »Izjava«, se podpišeta elektronsko in jih ponudnikom ni treba podpisovati posebej. S podpisom ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino obrazcev in vzorcem pogodbe. Vsi morebitni popravki ponudbe morajo biti prav tako datirani, podpisani in žigosani (v skladu z zgornjim navodilom) s strani ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

9. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Naročnik lahko odda ponudbo le za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

10. Skupna ponudba več ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovske pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

11. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti obrazec ESPD) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo

posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

V predmetnem javnem naročilu gre sicer za dobavo blaga, vendar naročnik zahteva, da obveznosti v zvezi s podizvajalci veljajo tudi v tem primeru.

12. Finančno zavarovanje

Naročnik zahteva finančna zavarovanja, kot so navedena v III. poglavju te dokumentacije – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del, in vzorcu pogodbe.

Ponudnik kot finančno zavarovanje predloži menico ali nakaže brezobrestni depozit, lahko pa predloži tudi bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (*v zvezi s finančnim zavarovanjem naročnik pojem banka oz. (bančna) garancija uporablja tako za banko, ki izda garancijo, kot tudi za zavarovalnico oz. garancijo zavarovalnice; v pojem (bančna) garancija pa je štet tudi brezobrestni depozit*).

Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici.

V primeru spora med naročnikom in garantom je pristojno sodišče po sedežu javnega naročnika.

13. Cena in plačilni pogoji

Cena mora vključevati vse stroške in dajatve ter mora biti izražena v evrih (EUR). Vrednosti v ponudbi in ponudbenem predračunu morajo biti zapisane v neto znesku, brez DDV. Končna ponudbena cena mora vsebovati tudi vse morebitne popuste.

Ponudniki s sedežem izven EU morajo v ponudbeno ceno vključiti vse zneske carin in ostalih uvoznih in drugih dajatev.

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so razvidni iz vzorca pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

14. Tuji ponudnik

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik, sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

15. Izločitev iz javnega naročila

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne. Naročnik bo praviloma pred oddajo naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb najugodnejše ponudbe glede na merilo. Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti v predloženih dokazilih, soglasje k odpravi računske napake in dodatna dokazila za navedbe v ponudbi, katerih ne more sam preveriti iz drugih dostopnih virov. Dopolnjevanje ali menjavanje referenčnih dokazil in vseh dokazil, povezanih s tehničnimi zahtevami predmeta naročila, ni dopustno.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

16. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.

V primeru, da bosta(do) dva ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen enako visok popust, po izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega ponudnika).

17. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3, pri čemer si pridržuje pravico, da bo pri najugodnejšem ponudniku pred oddajo preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je zahtevano).

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika.

18. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali to dokumentacijo, razen v primeru iz III. odstavka 25. člena ZPVPJN, se lahko vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali dokumentaciji, vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od 10 delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Takso v višini 2.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-xxxxxxLL (xxxxxx = številka objave, LL = letnica iz številke objave).

Potrdilo o plačilu takse mora biti obvezno priloženo zahtevku za revizijo.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju). Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil (če bo potrebno), kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Lastna izjava

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, **naloži podpisano lastno izjavo (Priloga D/2) v razdelek »Izjava«**. ESPD v tem postopku ni zahtevan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« priloži podpisane lastne izjave ostalih sodelujočih.

Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom v IV. poglavju te dokumentacije.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »PONUDBA« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »PONUDBA«, naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim obrazcem »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Ostali dokumenti

Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

1.	PONUDBA
1.1.	Ponudnik mora pripraviti ponudbo, izpolniti ponudbeni predračun in tabele tehničnih podatkov, v skladu s pogoji iz te dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjena ponudba s ponudbenim predračunom ter izpolnjen in podpisan dokument Tabele tehničnih podatkov.
1.2.	Podatki o ponudniku.

	DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/1.
2.	POGOJI ZA SODELOVANJE IN DOKAZILA:
2.1	<p>Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) lastno izjavo, ki predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v izjavi to ni predvideno). V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji (skupna ponudba) in/ali podizvajalcem, ali uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo to izjavo izpolniti tudi vsak partner, podizvajalci in drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (PRILOGA D/2).</p>
3.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
3.1	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku predmetnega javnega naročila izključil ponudnika (vključno s skupnim ponudnikom in podizvajalcem), če bo zanj dokazano:</p> <ol style="list-style-type: none"> kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetja v 75. členu ZJN-3. neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec). ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. ponudniku je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. če nasprotja interesov iz III. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

	<p>i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.</p> <p>j) če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.</p> <p>k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila.</p> <p>Razlogi, navedeni v zgornjih točkah, veljajo tudi za vsakega skupnega partnerja in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik; za vsakega podizvajalca pa veljajo razlogi, navedeni v a), b), c) in d).</p>
4.	<p>Imenovanje pooblaščenca za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS), v skladu z 8. točko dokumentacije.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/3.</p>
5.	REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST
5.1	<p>Ponudnik mora izkazati in ponudbi priložiti reference:</p> <p><u>Reference dobavitelja dušilke in upora:</u> Dejanski dobavitelj dušilke in upora mora izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dobavil vsaj eno enotno ohišje z uporom, kot je predmet tega naročila, ki je enak ali funkcionalno in tehnično primerljiv opremi po tem javnem naročilu.</p> <p><u>Dejanski izvajalec elektromontažnih del:</u> Dejanski izvajalec elektromontažnih del mora dokazati, da je v zadnjih 5 (petih) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel ožičenje primarnega (20 kV) in sekundarnega dela energetskega TR 110/20 kV moči vsaj 20 MVA ter montažo kompleta dušilke in upora v istem ohišju, ki je enak ali funkcionalno in tehnično primerljiv opremi po tem javnem naročilu.</p> <p><u>Splošne določbe za vse reference:</u> Reference morajo biti potrjene s strani odgovorne osebe končnega uporabnika referenčne opreme.</p> <p>Pod pojmom »dejanski dobavitelj« in »dejanski izvajalec elektromontažnih del« se razume dobavitelja oziroma montažerja, ki bo po pogodbi sam izvajal dobave oziroma montaže (brez posrednikov, podizvajalcev ipd.), in ki je tudi pri referenčnem poslu neposredno sam izvedel dobavo oziroma montažo opreme. Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi podizvajalec izkazati reference v sorazmernem deležu njegove udeležbe pri tem naročilu.</p>

	<p>Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčne opreme, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri.</p> <p>DOKAZILA: Referenčna potrdila (PRILOGA D/4a in PRILOGAD/4b).</p>
5.2	<p>Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje dobavljene in montirane opreme.</p> <p>DOKAZILO: Navodila za obratovanje in vzdrževanje dobavljene in montirane opreme (PRILOGA D/5).</p>
5.3	<p>Ponujena oprema mora biti enaka ali enakovredna zahtevam v ponudbenem predračunu, in v skladu s standardi SIST HD 428.1 (za dušilke) in SIST EN 60071-1 ter SIST EN 60529 (za ozemljilno napravo). Za ponujeno opremo morajo biti ponudbi priložene izjave proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2010 in tehnične priloge s specifikacijami (npr. katalogi ipd.), ki morajo izkazovati ustreznost tehničnim zahtevam. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mersko skico ozemljilne naprave, • enopolno shemo ozemljilne naprave. <p>DOKAZILO: Izjave o skladnosti in tehnične priloge s specifikacijami za ponujeno opremo ter merska skica in enopolna shema ozemljilne naprave (PRILOGA D/6).</p>
5.4	<p>V PRILOGI D/7 se nahaja vzorec pogodbe o dobavi opreme z vsebino in pogoji, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Ponudnik mora vsako stran pogodbe parafirati, s čimer potrdi, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe, in jo priložiti ponudbi.</p> <p>DOKAZILO: Parafirana pogodba (PRILOGA D/7).</p>
6.	SKUPNA PONUDBA
6.1	<p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik), - izpolnjeno, podpisano in žigosano lastno izjavo (za vsakega partnerja). <p>Vse ostale priloge iz dokumentacije lahko podpiše glavni ponudnik (nosilec posla) tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi.</p> <p>DOKAZILO: Akt o skupnem nastopu in lastna izjava PRILOGA D/2 (PRILOGA E/1).</p>
7.	PONUDBA S PODIZVAJALCI
7.1	<p>Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je treba ponudbi predložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s strani podizvajalca izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (za vsakega podizvajalca), - izpolnjena priloga vzorca pogodbe («Priloga – podizvajalec«). <p>DOKAZILO: Lastna izjava PRILOGA D/2 (PRILOGA E/2) in izpolnjena priloga vzorca pogodbe («Priloga – podizvajalec«).</p>

8.	FINANČNA ZAVAROVANJA
8.1	Kot garancijo za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, bo moral izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe naročniku predložiti podpisano blanco menico, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev (v PRILOGI F/1) do višine 5.000,00 EUR.

* Ponudnik, ki je oddal ponudbo v predhodnem javnem naročilu št. NMV18-021 (Dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj), in je ponudbi priložil zahtevana dokazila v podtočkah 5.2. in 5.3. točke 19 dokumentacije, se lahko v tem postopku, če ponuja enako opremo, kot v prejšnjem postopku, sklicuje na ta dokazila (v lastni izjavi) in mu jih ni potrebno prilagati ponudbi.

IV. PONUDBA

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec »PONUDBA«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu izpolniti stolpec "cena/enoto" in stolpec "skupna cena". Ponudnik lahko določeno postavko ponudi tudi brezplačno, tako da v stolpec "cena/enoto" pod to postavko vpiše ceno 0 (nič). Če bo v stolpcu "cena/enoto" in posledično tudi v stolpcu "skupna cena", vpisan kakršen koli drug znak (npr. "/", "-" ali brez znaka ali vrednosti), bo naročnik smatral, da ponudnik ne ponuja vseh dobav, zahtevanih v dokumentaciji, in bo takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____

Ponudnik: _____

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

Skupna vrednost za dobavo in montažo opreme v EUR (brez DDV) (pozicija A 29. + pozicija B 28.)	_____ EUR
--	-----------

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

Veljavnost ponudbe	_____ (najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila)
--------------------	--

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

¹ Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

PONUDBENI PREDRAČUN²**A. PRIKLOP ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA TR1 – DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLUČNEGA MATERIALA; RTP 110/20 kV BOHINJ**

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
A 1.	Priklop energetskega transformatorja TR1 na primarni (110 kV) strani, kompletno z dobavo materiala ter elektromontažnimi deli, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 1 (pozicija 1 in 2) in poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 1.	komplet	1		
A 2.	Dobava XLPE kabla 20 kV – Cu, 240 mm ² , po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 1 (pozicija 3) in po poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 2. 1.	m	465		
A 3.	Polaganje 20 kV kablov v kabelsko kineto, v PVC zaščitne cevi, po kabelskem prostoru, polaganje in pritrjevanje na kovinske konstrukcije v kabelskem prostoru ter pred TR, kompletno s pritrdilnim materialom, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 1 (pozicija 4)	komplet	1		
A 4.	Dobava materiala in izvedba vodotesnih prehodov kablov v objekt ter prehodov v zaščitne PVC cevi, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 1 (pozicija 5)	komplet	1		
A 5.	Dobava sklopljivega kabelskega končnika, konektorski, 24 kV, ženski del, za kabel pod poz. A.2, za priklop kablov na skožnike tipa C v SF ₆ stikalni celici, (2 žili/fazo), po poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 2. 2.	komplet	1		
A 6.	Montaža kabelskih končnikov in priklop kablov (2 žili/fazo) v SF ₆ stikalno celico =JO1, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 2 (EM dela pozicije 6)	komplet	1		

² Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
A 7.	Dobava materiala za priklop 20 kV kablov na sekundarne CONNEX skožnike TR1: <ul style="list-style-type: none"> – konektor, velikost 2, 24 kV, 800 A, za priklop Cu kabla preseka 240 mm², – odvodnik prenapetosti, velikost 2, U_r = 30 kV, U_c = 24 kV, – odvodnik prenapetosti, velikost 2, U_r = 19 kV, U_c = 15 kV, – slepi konektor (čep), velikost 2, po poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 2. 3. 	kos kos kos kos	7 3 1 3		
A 8.	Montaža CONNEX kablskih končnikov in priklop kablov (2 žili/fazo) na skožnike na TR, montaža odvodnikov prenapetosti in slepih konektorjev, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 3 (EM dela pozicije 7)	komplet	1		
A 9.	Izdelava kablskega končnika za notranjo montažo, z nazivno napetostjo 20 kV, za XLPE kabel 1x 240 mm ² in priklop kabla na priključno sponko v ozemljilni napravi, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 4 (EM dela pozicije 8)	kos	1		
A 10.	Dobava ozemljilne naprave za ozemljitev nevtralne točke transformatorja, z ohišjem iz AlMg pločevine, obarvano z RAL 7035, z vgrajenimi uporovnimi stavki 80 Ω, dvema ločilnikoma in tokovnimi transformatorji po 1p shemi, z vgrajeno dušilko tip EDM 200-12, Etra, po poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 3. 1.	komplet	1		
A 11.	Montaža enotnega ohišja ozemljilne naprave z vgrajeno vso zahtevano opremo, na obstoječo kovinsko konstrukcijo v TR prostoru	komplet	1		
A 12.	Izdelava, dobava in montaža podstavka za posluževanje R-L naprave	kos	1		

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
A 13.	Dobava materiala in izvedba ozemljitev transformatorja TR1, ozemljilnih naprav, ekranov 20 kV kablov, odvodnikov prenapetosti ter vse ostale novo vgrajene opreme, dobava in polaganje kompenzacijskih vodnikov P/F 95 mm ² , RU/ZE, kompletno z vsem priključnim, veznim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom	komplet	1		
A 14.	Montažni material:* – vijačni material za pritrditev opreme v prostoru – ostali drobni vijačni, montažni in pritrdilni material	komplet komplet	1 1		
A 15.	Vključitev v obstoječ sistem vodenja in zaščite, aktivacija elementov, pregled in morebitne dopolnitve lokalne SCADA, parametriranja, sodelovanje pri preizkušanjih in vključevanju v DCV	komplet	1		
A 16.	Dobava in montaža (v omaro sistema meritev =E+Q1) ter zagon analizatorja kvalitete, tip Informa PDM-A, QUALITROL	komplet	1		
A 17.	Dobava, polaganje in priključevanje NN napajalnih ter signalno - krmilnih kablov, kompletno po projektu PZI	komplet	1		
A 18.	Dobava in montaža INOX kabelskih polic s pokrovi, za polaganje signalnih kablov v TR prostoru, kompletno z montažnim, pritrdilnim in vijačnim materialom	komplet	1		
A 19.	Dobava materiala in izvedba vodotesnih prehodov signalnih kablov v objekt ter prehodov v zaščitne PVC cevi, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 6 (pozicija 12)	komplet	1		
A 20.	Transport in transportno zavarovanje	komplet	1		
A 21.	Montažno zavarovanje	komplet	1		
A 22.	Prezem ozemljilne naprave v tovarni vključno s prevzemnimi preizkušnji	komplet	1		
A 23.	Izdelava projektne dokumentacije montaže novih elementov ter vključitve v obstoječ sistem zaščite in vodenja za fazo PID, ureditev oz. dopolnitev obstoječe PID dokumentacije	komplet	1		

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
A 24.	Dobava in montaža EMC uvodnic za uvod signalno – krmilnih kablov v omaro zaščite in vodenja TR1	komplet	1		
A 25.	Dobava in montaža napisnih ploščic, označevanje vseh novo vgrajenih elementov in kabelskih povezav (primarnih in sekundarnih), iz poglavja B. Splošni tehnični pogoji, točka 5. 6.	komplet	1		
A 26.	Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo po posameznih sklopih (fazah) iz poglavja B, splošnih tehničnih pogojev, točka 11.	komplet	1		
A 27.	Končni pregled po opravljeni montaži vse opreme, sodelovanje pri preizkušanju, STP ter spuščanju v pogon	komplet	1		
A 28.	Izvedba strokovnega pregleda objekta za obseg del rekonstrukcije in izdelava strokovne ocene za predmetni objekt, skladno s točko 11. 5 iz poglavja B, splošni tehnični pogoji.	komplet	1		
A 29.	SKUPAJ (pozicije A1 – A28)				

* popis montažnega materiala je informativen in lahko deloma odstopa zaradi specifikacije ponujene opreme in zaradi manjših modifikacij projektne dokumentacije

B. PRIKLOP ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA TR1 – DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLUČNEGA MATERIALA; RTP 110/20 kV ZLATO POLJE

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
B 1.	Priklop energetskega transformatorja TR1 na primarni (110 kV) strani, kompletno z elektromontažnimi deli, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 1 (pozicija 1).	komplet	1		
B 2.	Dobava XLPE kabla 20 kV – Cu, 240 mm ² , po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 1 (pozicija 2) in po poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 1. 1.	m	185		

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
B 3.	Polaganje in pritrjevanje 20 kV kablov na kovinske konstrukcije v TR prostoru, kabelskem hodniku in kletnem, kabelskem prostoru ter pritrjevanje na AB steno, kompletno s pritrdilnim materialom, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 1 (pozicija 3)	komplet	1		
B 4.	Dobava materiala in izvedba vodotesnega prehoda kablov skozi prevodno okno v objekt, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 1 (pozicija 4)	komplet	1		
B 5.	Montaža kabelskih končnikov za notranjo montažo in priklop kablov (3 žile/fazo) na Cu zbiralke v stikalno merilni celici =J09a, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 2 (pozicija 6)	komplet	1		
B 6.	Zamenjava in ustrezna predelava zbiralčnih povezav za priklop 20 kV kabelske povezave s TR1 ter povezave na stikalne celice v 20 kV stikališču, v merilni celici =J09a, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 2 (pozicija 7)	komplet	1		
B 7.	Dobava materiala in izvedba ozemljevanja ekranov kablov novih 20 kV povezav, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 3 (pozicija 8)	komplet	1		
B 8.	Dobava materiala za priklop 20 kV kablov na sekundarne CONNEX skoznike TR1: <ul style="list-style-type: none"> – konektor, velikost 2, 24 kV, 800 A, za priklop Cu kabla preseka 240 mm², – odvodnik prenapetosti, velikost 2, U_r = 30 kV, U_c = 24 kV, – odvodnik prenapetosti, velikost 2, U_r = 19 kV, U_c = 15 kV, po poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 1. 2.	kos kos kos	10 3 1		
B 9.	Montaža CONNEX kabelskih končnikov in priklop kablov (3 žile/fazo, 1 žila/N) na skoznike na TR, montaža odvodnikov prenapetosti, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 4 (EM dela pozicije 9)	komplet	1		

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
B 10.	Dobava in montaža 1p ločilke -Q5 (pred R1), priklop ločilke z obstoječimi tokovnimi vezmi, izdelava kablskega končnika za zunanjo montažo in priklop na ločilko, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 2. 5 (pozicija 10)	komplet	1		
B 11.	Prevezava tokovnih merilnih transformatorjev v polju =E02, 110 kV GIS postroja, na prestavo 200/1/1/1/1 A	komplet	1		
B 12.	Prevezava tokovnih merilnih transformatorjev v merilni 20 kV celici =J09a, na prestavo 1200/1/1 A	komplet	1		
B 13.	Dobava materiala in izvedba ozemljitev transformatorja TR1, 1p ločilke s pogonom, ekranov 20 kV kablov, odvodnikov prenapetosti ter vse ostale novo vgrajene opreme, kompletno z vsem priključnim, veznim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom	komplet	1		
B 14.	Montažni, vijačni in pritrdilni material za pritrditev opreme v prostoru	komplet	1		
B 15.	Vključitev v obstoječ sistem vodenja zaščite in meritev, pregled in dopolnitve lokalne SCADE, parametriranja, sodelovanje pri preizkušanjih in vključevanju v DCV, dobava in vgradnja dodatnih elementov v omaro polja (pomožni releji, sponke, številčnica A-metra...)	komplet	1		
B 16.	Pregled obstoječih signalnih kablov, dobava, polaganje in priključevanje dodatnih NN napajalnih ter signalno - krmilnih kablov, kompletno po projektu PZI, zamenjava morebitnih poškodovanih oz. drugače neustreznih kablov, priklopi kablov v omare	komplet	1		
B 17.	Dobava in montaža INOX kablskih polic s pokrovi, za polaganje signalnih kablov v TR prostoru, kompletno z montažnim, pritrdilnim in vijačnim materialom	komplet	1		
B 18.	Dobava in montaža EMC uvodnic za uvod signalno – krmilnih kablov v omaro zaščite in vodenja TR1	komplet	1		

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto (EUR) (brez DDV)	Skupna cena (EUR) (brez DDV)
B 19.	Dobava, izdelava in montaža novih kovinskih konstrukcij, nosilcev, podstavkov, podpor, predelave obstoječih kovinskih nosilnih elementov, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 7 (pozicija 13)	komplet	1		
B 20.	Transport in transportno zavarovanje	komplet	1		
B 21.	Montažno zavarovanje	komplet	1		
B 22.	Izdelava projektne dokumentacije montaže novih elementov ter vključitve v obstoječ sistem zaščite in vodenja za fazo PID, ureditev oz. dopolnitev obstoječe PID dokumentacije	komplet	1		
B 23.	Dobava in montaža napisnih ploščic, označevanje vseh novo vgrajenih elementov in kablskih povezav (primarnih in sekundarnih), iz poglavja B. Splošni tehnični pogoji, točka 5. 6.	komplet	1		
B 24.	Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo po posameznih sklopih (fazah) iz poglavja B, splošnih tehničnih pogojev, točka 11.	komplet	1		
B 25.	Demontaža obstoječe opreme, kablskih in zbiralčnih povezav, kovinskih konstrukcij in zaščitnih mrež, po poglavju C. Posebni tehnični pogoji, točka 8 (pozicija 14)	komplet	1		
B 26.	Končni pregled po opravljeni montaži vse opreme, sodelovanje pri preizkušanju, STP ter spuščanju v pogon	komplet	1		
B 27.	Izvedba strokovnega pregleda objekta za obseg del rekonstrukcije in izdelava strokovne ocene za predmetni objekt, skladno s točko 11. 5 iz poglavja B, splošni tehnični pogoji.	komplet	1		
B 28.	SKUPAJ (pozicije B1 – B27)				

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PRILOGE D/1 DO D/7

Podatki o ponudniku³

Naziv ponudnika: _____

Naslov ponudnika: _____

Kontaktna oseba: _____

Elektronski naslov kontaktne osebe: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Identifikacijska številka ponudnika: _____

Matična številka ponudnika: _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

³ Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

IZJAVA⁴

V zvezi s predmetnim javnim naročilom

(naziv in naslov ponudnika)

1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 - ne obstajajo razlogi za izključitev iz javnega naročila, navedeni v 3. podtočki 19. točke dokumentacije JN,
 - izpolnjujemo vse pogoje za sodelovanje v javnem naročilu, navedene v 5. podtočki 19. točke dokumentacije JN,
 - da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, ter brez kakršnihkoli zadržkov in v celoti, brez kakršnih koli omejitev, sprejemamo vse pogoje, navedene v celotni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, in da bomo, če bomo izbrani, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strokovno usposobljenimi sodelavci.

2. Izjavljamo, da soglašamo s tem, da lahko naročnik po potrebi iz uradnih evidenc pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev, navedenih v III. poglavju dokumentacije, ter bomo, če bo naročnik tako zahteval, dali soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

3. Izjavljamo, da smo mikro, malo ali srednje podjetje DA NE
(ustrezno obkrožite)

4. Izjavljamo, da nastopamo s skupnim partnerjem: DA NE
(ustrezno obkrožite)

5. Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem: DA NE
(ustrezno obkrožite)

6. Izjavljamo, da uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov: DA NE
(ustrezno obkrožite)

7. Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili vse zahtevane dokumente.

8. Izjavljamo, da smo oddali ponudbo v predhodnem javnem naročilu št. NMV18-021 (Dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj), in ker ponujamo enako opremo, ponudbi ne prilagamo zahtevanih dokazil v podtočkah 5.2. in 5.3. točke 19 dokumentacije, in se sklicujemo na predložena dokazila v prejšnjem postopku: DA NE
(ustrezno obkrožite)

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

⁴ Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Izjava«.

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u⁵ (**izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS**):

Naziv: _____

Naslov: _____

E-naslov in telefon: _____, _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

⁵ Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA DOBAVITELJA OPREME

Izjavljamo, da nam je družba

dobavila enotno ohišje za montažo dušilke z uporom:

Št.	Številka, predmet pogodbe in tip dobavljene opreme	Obdobje dobave	Dobavljena količina po sklenjeni pogodbi
1.			
2.			
3.			

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dobavo in izvedbo posla je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig

(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA IZVAJALCA ELEKTROMONTAŽNIH DEL

Izjavljamo, da je družba

za našo družbo izvedla ožičenje primarnega (20 kV) in sekundarnega dela energetskega TR 110/20 kV moči vsaj 20 MVA ter montažo kompleta dušilke in upora v istem ohišju:

Št.	Številka pogodbe oziroma naročila in pogodbeni objekt	Leto zaključka del	Tip naprave
1.			
2.			
3.			

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Izvedena dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d. d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

žig

(Kraj in datum)

(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- - ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

Navodila za obratovanje in vzdrževanje dobavljene in montirane opreme

(v skladu s podtočko 5.2 točke 19 dokumentacije)

**Izjave o skladnosti in tehnične priloge s specifikacijami ter merska skica in
enopolna shema ozemljilne naprave**

(v skladu s podtočko 5.3 točke 19 dokumentacije)

OSNUTEK POGODBE⁶**Naročnika:**

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
 identifikacijska št.: SI20389264
 matična številka: 5175348000

ter

Dobavitelj:

_____, ki ga zastopa _____

identifikacijska št.: SI _____

matična številka: _____

sklepata

POGODBO št. NMV18-027

**DOBAVA IN MONTAŽA UPORA IN DUŠILKE TER ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA VGRADNJO
 ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA V RTP ZLATO POLJE IN RTP BOHINJ (2)**

UVODNA DOLOČBA**1. člen**

Naročnik je za dobavo in montažo upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj (2), izvedel javno naročilo, ki ga je dne _____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave _____.

PREDMET POGODBE**2. člen**

Predmet te pogodbe je dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj (v nadaljevanju: dobava), kot to izhaja iz tehničnih dokumentacij DZR št. 7459/17, maj 2018, in DZR št. 7601/18, maj 2018, in ponudbe dobavitelja št. _____, z dne _____.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST**3. člen**

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost _____ EUR (vrez DDV). DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Dobava se bo obračunala po sistemu dejanskih količin in nespremenljivih – fiksnih cen po enoti, navedenih v ponudbi. Pogodbeno ceno za čas veljavnosti pogodbe vsebuje vse stroške dobave do

⁶ Vsako stran tega osnutka pogodbe, če ni elektronsko podpisan, mora ponudnik parafirati.

dokončnega prevzema. Zajema tudi stroške nepredvidenih del, potrebnih za varno in polno funkcionalno dobavo. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.

KRAJ DOBAVE

4. člen

Kraj dobave in montaže opreme je RTP Bohinj, razloženo. Kraj izvedbe elektromontažnih del je RTP Bohinj in RTP Zlato polje.

Dobavitelj mora vso opremo pripraviti tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Embalažo odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

ROK DOBAVE IN ZAKLJUČEK DEL

5. člen

Rok dobave in izvedbe vseh del je:

- Izvedba del v RTP Zlato polje: do 30. 10. 2018,
- Izvedba del v RTP Bohinj: do 30. 11. 2018.

Dobavitelj je v zamudi, če dobave in izvedbe vseh del ne izvrši v dogovorjenem roku. V primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo naročene opreme in izvedbo del in s tem naročniku nastane škoda, jo je dobavitelj dolžan v celoti povrniti.

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave in izvedbe del, dogovorjene s to pogodbo do datuma dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na opremi, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava in izvedba del, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

Za zaključek del se šteje, ko je s strani obeh pogodbenih strank podpisan zapisnik o uspešno opravljenem strokovnem tehničnem pregledu.

PLAČILNI POGOJI

6. člen

Dobavitelj izstavi naročniku račun po opravljenem strokovno tehničnem pregledu. Dobavitelj mora na računu navesti številko te pogodbe.

Naročnik je dolžan potrjeni račun plačati v roku 30 dni od izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrniti, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

GARANCIJA ZA KVALITETO OPREME IN ODPRAVA NAPAK

7. člen

Dobavitelj za dobavljeno opremo in izvedena dela daje garancijski rok 36 mesecev, ki začne teči od podpisa zapisnika o uspešno opravljenem strokovno tehničnem pregledu.

V času garancije je dobavitelj na svoje stroške takoj oz. v roku enega (1) delovnega dne od obvestila naročnika dolžan začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi opreme ter jih odpravil najkasneje v roku sedmih (7) delovnih dni od pisno podane reklamacije naročnika. Dobavitelj

soglaša, da ima naročnik pravico, da nepravilnosti odstrani sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja, če dobavitelj ne bo prišel z odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v štirinajstih (14) dneh oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti.

Za čas obvestila o napaki se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na običajni način (telefon, faks, e-pošta), pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napak v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

FINANČNO ZAVAROVANJE

8. člen

Dobavitelj mora kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in odpravo napak v garancijskem roku pred podpisom pogodbe predložiti podpisano *bianco menico*, skupaj s pooblastilom za izpolnitev do višine 5.000,00 EUR. Zavarovanje se v originalu hrani pri naročniku, po izteku pogodbe pa se na njegovo zahtevo vrne izvajalcu.

Unovčenje finančnega zavarovanja dobavitelja ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku v višini njene vrednosti, če dobavitelj pogodbenih obveznosti ne bo izpolnjeval skladu z določili te pogodbe.

Unovčeno finančno zavarovanje mora dobavitelj takoj nadomestiti z novim.

9. člen

Dobavitelj lahko, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje, kot je navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, za kar kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

V primeru, da se dobavitelj odloči za to možnost zavarovanja, mora na plačilnem nalogu v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje(*dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku*)),
- številko pogodbe.

PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce.

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
- (če se podizvajalec zamenja in če je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj.

Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe oziroma na dan, ko bo s strani dobavitelja prejel vso potrebno dokumentacijo.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz III. odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je dobavitelj dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

POGODBENA KAZEN

11. člen

Če dobavitelj po lastni krivdi zamudi z dobavo in izvedbo del, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ 10 ‰ pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki jo utрпи naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do popolne odškodnine.

Če dobavitelj ne izvede del po tej pogodbi in naročnik pogodbo odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 ‰ pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik izjavlja, da si do podpisa zapisnika o uspešno opravljenem strokovno tehničnem pregledu pridržuje pravico do pogodbene kazni tudi, če je prevzel izpolnitev po tej pogodbi potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti (6. člen) oziroma naročnik izvajalcu (v primeru II. odstavka tega člena) obračuna pogodbeno kazen po podani odpovedi pogodbe.

V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko od dobavitelja zahteva tudi povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

VIŠJA SILA

12. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki, ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

13. člen

Pooblaščen oseba s strani naročnika je _____ (tel. _____). Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Pooblaščen oseba dobavitelja je _____ (tel. _____). Dobaviteljev predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo kontaktnih oseb obe pogodbeni stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku treh (3) dni od nastanka spremembe.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

14. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

16. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti vsakega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

17. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo št. NMV18-027 z dne _____,
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _____ z dne _____,
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _____,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 90-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno pošto pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- v primerih, določenih s to pogodbo, kjer je navedeno, da ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka,
- če se je proti dobavitelju začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek

likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave,
- če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE

19. člen

Priloga k tej pogodbi je:

- ponudba s ponudbenim predračunom št. _____, z dne _____.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- dokumentacija naročnika, št. NMV18-027 z dne _____,
- ponudbena dokumentacija dobavitelja št. _____, z dne _____,
- DZR št. 7459/17, maj 2018, in DZR št. 7601/18, maj 2018,
- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (februar 2015)).

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. Ker je v tej pogodbi zahtevano finančno zavarovanje dobre izvedbe posla in izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, in ju izvajalec ne predloži pravočasno in v skladu z zahtevami iz te pogodbe, ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi brez odpovednega roka.

Pogodba se sklepa za čas od podpisa do zaključka dobave in izvedbe del, predvidoma do 30. 11. 2018. Pogodba se lahko podaljša, če pri realizaciji pride do objektivnih okoliščin, na katere nobena od pogodbenih strank ni mogla vplivati.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

_____, dne _____
(kraj)

Kranj, dne _____

Dobavitelj:

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
dr. Ivan Šmon, MBA
predsednik uprave

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

Javno naročilo: Dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj (2), št. NMV18-027⁷

PODIZVAJALEC:

1. podizvajalec ob oddaji ponudbe
2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)
3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)
(ustrezno obkroži)

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Zakoniti zastopnik podizvajalca: _____

Elektronski naslov in telefon: _____

ID in matična številka podizvajalca: _____

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3):	DA	NE
	<i>(ustrezno obkrožite)</i>	

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Podizvajalec:

Žig in podpis:

⁷ S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZIN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Naročnik:

Žig in podpis:

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

PRILOGI E/1 IN E/2

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom predložiti za vsakega skupnega ponudnika posebej naslednja dokazila:

- akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik sam)
- lastna izjava (za vsakega partnerja)

V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivost drugih subjektov, mora za tem listom predložiti tudi lastno izjavo za vsakega od subjektov, katerega zmogljivost uporablja.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:

- lastna izjava (za vsakega podizvajalca)
- izpolnjena priloga vzorca pogodbe («Priloga – podizvajalec«)

PRILOGA F/1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV**MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV**

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam **Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj**, da lahko podpisano blanco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, oddane v postopku naročila za **Dobava in montaža upora in dušilke ter elektromontažna dela za vgradnjo energetskega transformatorja v RTP Zlato polje in RTP Bohinj (2)**, z oznako **NMV18-027**, skladno z določili dokumentacije z dne _____, in ponudbe št. _____ z dne _____ za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpoljenih delih **do višine 5.000,00 EUR**. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Elektra Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj št. **S156 2900 0000 1824 912**. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati **POOBLAŠČAM** naročnika **Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj**, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem **NALOG ZA PLAČILO** oz. **POOBLASTILO** vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Podpis in žig:

Op.: Izpolnjeno menično izjavo, skupaj s podpisano blanco menico, izbrani ponudnik predloži ob podpisu pogodbe.

V. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Ponudnik mora v stolpec "Ponudbena vrednost" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevana minimalna vrednost". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

RTP BOHINJ

1. Priklop transformatorja na primarni (110 kV) strani

1. 1. Daljnovodna vrvi

1.1. DALJNOVODNA VRVI				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
SPLOŠNO				
1.	Proizvajalec	-		
2.	Država izdelave	-		
3.	Tip vrvi	-	243 Al1/39-ST1A	
4.	Standard	-	SIST EN 50182, SIST EN 61232, SIST EN 60889	
NAZIVNE KARAKTERISTIKE				
5.	Računski prerez vrvi	mm ²	282,5	
6.	Premer vrvi ± 0,1 mm	mm	21,9	
7.	Al plašč Al1	žic	26	
8.	Jekleno jedro ST1A	žic	7	
9.	Dolžinska masa vrvi ± 3 kg/km	kg/km	985	
10.	Računska raztržna sila	kN	85,12	
11.	Dolžinska srednja ohmska upornost /20°C/maksimalno	Ω/km	0,1188	
12.	Termični mejni tok minimalno (35°C, 0,6 m/s)	A	≥ 645	

2. Priklop transformatorja na sekundarni (20 kV) strani

2. 1. SN (20 kV) XLPE kabel transformatorske povezave

2. 1. SN (20 KV) XLPE KABEL TRANSFORMATORSKE POVEZAVE				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-		
2.	Tip	-	N2XS(F)2Y N2XS(FL)2Y	
3.	Najvišja obratovalna napetost sistema	kV	24	
4.	Nazivna napetost	kV	20	

5.	Nazivna stopnja izolacije	-	24 Si LI 125 AC 50	
6.	Nazivni tok v realnih pogojih polaganja	A		
7.	Nazivni kratkotrajni zdržni tok (1s)	kA		
8.	Material vodnika	-	Cu	
9.	Nazivni presek vodnika	mm ²	240	
10.	Število žic v vodniku	-		
11.	Premer posamezne žice v vodniku	mm		
12.	Skupni premer vodnika kabla	mm		
13.	Material izolacije	-	XLPE	
14.	Debelina izolacije	mm		
15.	Način ekstrudacije izolacije na vodnik	-		
16.	Ekscentričnost izolacije (po IEC)	-		
17.	Vzdolžna vodna zapora	da/ne	da	
18.	Prečna vodna zapora	da/ne		
19.	Material ekrana kabla	-	Cu	
20.	Skupni presek ekrana kabla	mm ²	≥ 25	
21.	Material zunanjega plašča kabla	-	PEHD	

2. 2. Kabelski končniki – konektorski, za priklop v 20 kV stikalno celico

2. 2. KABELSKI KONČNIKI – KONEKTORSKI				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-		
2.	Tip	-		
3.	Priklop v stikalno celico na skoznik tip »C«	da/ne	da	
4.	Sklopljivost (možnost priklopa paralelnih kablov)	da/ne	da	
5.	Nazivni tok	A	800	
6.	Nazivna napetost: <ul style="list-style-type: none"> • med dvema faznima vodnikoma (U) • največja obratovalna napetost (U_m) 	kV	20	
		kV	24	
7.	Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 ms pri 20°C	kV	125	
8.	Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence, 1 min	kV	50	
9.	Nazivna frekvenca	Hz	50	
10.	Nazivni tok kratkega stika (1s)	kA		
11.	Nazivni udarni tok kratkega stika	kA		

2. 3. Priključni material za priklop kablov na energetske transformator

2. 3. 1. KABELSKI KONČNIKI – CONNEX				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-	Pfisterer	

2.	Tip	-	CONNEX	
3.	Velikost	-	size 2	
4.	Oznaka	-	870 220 240	
5.	Nazivni tok	A	800	
6.	Nazivna napetost: • med dvema faznima vodnikoma (U) • največja obratovalna napetost (U _m)	kV kV	20 42	
7.	Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 ms pri 20°C	kV	125	
8.	Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence, 1 min	kV	50	
9.	Nazivna frekvenca	Hz	50	
10.	Nazivni tok kratkega stika (1s)	kA	40	
11.	Nazivni udarni tok kratkega stika	kA	125	

2. 3. 2. ODVODNIK PRENAPETOSTI – CONNEX (FAZNI)

zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-	Pfisterer	
2.	Tip	-	CONNEX	
3.	Velikost	-	size 2	
4.	Oznaka	-	827 523 300	
5.	Maksimalna napetost omrežja U _m	kV	24	
6.	Nazivna napetost odvodnika U _r	kV	30	
7.	Trajna obratovalna napetost odvodnika U _c	kV	24	
8.	Nazivni praznilni tok 8/20 μs	kA	10	
9.	Impulzna tokovna vzdržnost	kA	65	
10.	Sposobnost absorpcije energije	kJ/kV	≥ 2	

2. 3. 3. ODVODNIK PRENAPETOSTI – CONNEX (NIČELNI)

zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-	Pfisterer	
2.	Tip	-	CONNEX	
3.	Velikost	-	size 2	
4.	Oznaka	-	827 523 190	
5.	Maksimalna napetost omrežja U _m	kV	14,5	
6.	Nazivna napetost odvodnika U _r	kV	19	

7.	Trajna obratovalna napetost odvodnika U_c	kV	15	
8.	Nazivni praznilni tok 8/20 μ s	kA	10	
9.	Impulzna tokovna vzdržnost	kA	65	
10.	Sposobnost absorpcije energije	kJ/kV	≥ 2	

3. Oprema za ozemljevanje nevtralne točke na sekundarni strani transformatorja

3. 1. Ozemljilna naprava

3. 1 OZEMLJILNA NAPRAVA				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
SPLOŠNO				
1.	Proizvajalec	-		
2.	Oznaka naprave	-		
3.	Material ohišja		AlMg pločevina 2,5 – 3 mm	
4.	Barva ohišja		RAL 7035	
5.	Dimenzije: - višina - širina - dolžina	mm mm mm		
6.	Mehanska zaščita		IP 23	
7.	Temperaturno območje okolice	°C	od -25 do +40	
UPOR				
8.	Skupna upornost uporovnih stavkov	Ω	80 \pm 10 %	
9.	Material uporovnih stavkov		nerjaveča pločevina (X5 CrNi 18–10 po DIN 17440)	
DUŠILKA				
10.	Proizvajalec	-		
11.	Oznaka dušilke	-		
12.	Izolacijsko sredstvo		MIDEL 7131	
13.	Število faz		1	
14.	Nazivna frekvenca	Hz	50	
15.	Način hlajenja		KNAN	
16.	Nazivna napetost	kV	12	
17.	Izolacijski nivo		LI/AC 75/28	
18.	Nazivni tok	A	300	
19.	Stopnje nazivnega toka	A	125 – 300 (korak po 25 A)	
20.	Masa izolacijskega sredstva	kg		
21.	Skupna masa	kg		
LOČILNIK				

22.	Proizvajalec	-		
23.	Oznaka ločilnika	-		
24.	Število faz		1	
25.	Nazivni tok	A	630	
26.	Nazivna napetost	kV	12	

3. 2 Tokovni transformatorji v ozemljilni napravi

Zahtevane vrednosti

Oznaka	Opomba	I_n (A)	I_{sec} (A)	ECMR (%)	Breme (VA)	Razred
-T1	pred uporom	150	1	120	15	10P10
-T2	za uporom (skozni)	50	1	120	15	10P10
-T3	pred dušilko (skozni)	300	1	120	15	10P10

Ponudbene vrednosti

Oznaka	Opomba	I_n (A)	I_{sec} (A)	ECMR (%)	Breme (VA)	Razred
-T1	pred uporom					
-T2	za uporom (skozni)					
-T3	pred dušilko (skozni)					

RTP ZLATO POLJE

1. Priklop transformatorja na sekundarni (20 kV) strani

1. 1. SN (20 kV) XLPE kabel transformatorske povezave

1. 1. SN (20 KV) XLPE KABEL TRANSFORMATORSKE POVEZAVE				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-		
2.	Tip	-	N2XS(F)2Y N2XS(FL)2Y	
3.	Najvišja obratovalna napetost sistema	kV	24	
4.	Nazivna napetost	kV	20	
5.	Nazivna stopnja izolacije	-	24 Si LI 125 AC 50	
6.	Nazivni tok v realnih pogojih polaganja	A		
7.	Nazivni kratkotrajni zdržni tok (1s)	kA		

8.	Material vodnika	-	Cu	
9.	Nazivni presek vodnika	mm ²	240	
10.	Število žic v vodniku	-		
11.	Premer posamezne žice v vodniku	mm		
12.	Skupni premer vodnika kabla	mm		
13.	Material izolacije	-	XLPE	
14.	Debelina izolacije	mm		
15.	Način ekstrudacije izolacije na vodnik	-		
16.	Ekscentričnost izolacije (po IEC)	-		
17.	Vzdolžna vodna zapora	da/ne	da	
18.	Prečna vodna zapora	da/ne		
19.	Material ekrana kabla	-	Cu	
20.	Skupni presek ekrana kabla	mm ²	≥ 25	
21.	Material zunanjega plašča kabla	-	PEHD	

1. 2. Priključni material za priklop kablov na energetski transformator

1. 2. 1. KABELSKI KONČNIKI – CONNEX				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-	Pfisterer	
2.	Tip	-	CONNEX	
3.	Velikost	-	size 2	
4.	Oznaka	-	870 220 240	
5.	Nazivni tok	A	800	
6.	Nazivna napetost: • med dvema faznima vodnikoma (U) • največja obratovalna napetost (U _m)	kV kV	20 42	
7.	Impulzna vzdržna napetost 1,2/50 ms pri 20°C	kV	125	
8.	Vzdržna napetost industrijske (omrežne) frekvence, 1 min	kV	50	
9.	Nazivna frekvenca	Hz	50	
10.	Nazivni tok kratkega stika (1s)	kA	40	
11.	Nazivni udarni tok kratkega stika	kA	125	

1. 2. 2. ODVODNIK PRENAPETOSTI – CONNEX (FAZNI)				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-	Pfisterer	
2.	Tip	-	CONNEX	
3.	Velikost	-	size 2	
4.	Oznaka	-	827 523 300	
5.	Maksimalna napetost omrežja U _m	kV	24	

6.	Nazivna napetost odvodnika U_r	kV	30	
7.	Trajna obratovalna napetost odvodnika U_c	kV	24	
8.	Nazivni praznilni tok 8/20 μ s	kA	10	
9.	Impulzna tokovna vzdržnost	kA	65	
10.	Sposobnost absorpcije energije	KJ/kV	≥ 2	

1. 2. 3. ODVODNIK PRENAPETOSTI – CONNEX (NIČELNI)				
zap. št.	Opis	Enota	Zahtevana minimalna vrednost	Ponudbena vrednost
1.	Proizvajalec	-	Pfisterer	
2.	Tip	-	CONNEX	
3.	Velikost	-	size 2	
4.	Oznaka	-	827 523 190	
5.	Maksimalna napetost omrežja U_m	kV	14,5	
6.	Nazivna napetost odvodnika U_r	kV	19	
7.	Trajna obratovalna napetost odvodnika U_c	kV	15	
8.	Nazivni praznilni tok 8/20 μ s	kA	10	
9.	Impulzna tokovna vzdržnost	kA	65	
10.	Sposobnost absorpcije energije	KJ/kV	≥ 2	

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Žig in podpis:

