

Št.: POV15-035
Datum: 19. 8. 2015

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Spoštovani,

vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **PREGLED OPREME POD TLAKOM**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi). Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajalcem sklenil za obdobje petih let.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno 26. 8. 2015, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – pregled opreme pod tlakom"**. Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj**. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si in
miha.zupan@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljaj na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro najugodnejšega ponudnika** v predmetnem javnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Lepo pozdravljeni,

Izvršna direktorica
OE Splošne in tehnične storitve:
dr. Mateja Nadižar Svet



Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Priloge:

- ponudba
- tehnična specifikacija

PONUDBA

Številka ponudbe: _____
Datum: _____
Ponudnik: _____
Naslov: _____
ID za DDV: _____
Kontaktne e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV15-035, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila:	PREGLED OPREME POD TLAKOM
----------------------	---------------------------

Cena v EUR (brez DDV):	_____ EUR
------------------------	-----------

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok izvedbe/dobave je: koledarsko leto

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

Garancijski rok: _____ (najmanj 12) mesecev.

Veljavnost ponudbe:	_____ (najmanj 30) dni od datuma oddaje ponudbe
----------------------------	---

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE ZA PREGLED OPREME POD TLAKOM

Naročnik v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS št. 92/2008, 17/2011) izbira izvajalca za pregled opreme pod tlakom.

Izvajalec mora zagotoviti:

- vodenje evidence opreme pod tlakom (v skladu z 10. čl. Pravilnika),
- uvrstitev opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti v predpisan ali poseben program periodičnih pregledov (v skladu z 12. čl. Pravilnika),
- opravljanje periodičnih pregledov v skladu s predpisanim programom in posebnim programom periodičnih pregledov (v skladu s 13. čl. Pravilnika),
- opravljanje izrednega pregleda, kadar je to potrebno.

Izvedba del:

Izvajalec mora preveriti, ali so izpolnjeni obratovalni pogoji, določeni v dokumentaciji proizvajalca oz. v kolikšni meri vplivajo odstopanja od obratovalnih pogojev na izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev.

Po vsakem opravljenem periodičnem pregledu mora izvajalec naročniku izročiti potrdilo, katerega sestavni del je poročilo o pregledu.

V primeru pozitivnih rezultatov periodičnega pregleda, izvajalec namesti na opremo pod tlakom na vidno mesto nalepko o pregledu (logotip izvajalca, evidenčno št. opreme pod tlakom in datumom naslednjega predvidenega periodičnega pregleda).

Zunanji pregled mora zajemati:

- pregled mesta obratovanja,
- kontrola stanja priključkov,
- morebitne meritve debeline stene posode z ultrazvokom,
- pregled in preskus tlačno varnostne opreme,
- izdaja poročila in potrdila.

Notranji pregled mora zajemati:

- pregled mesta obratovanja,
- kontrola stanja priključkov,
- morebitne meritve debeline stene posode z ultrazvokom,
- pregled notranjosti tlačne posode,
- tlačni preizkus (samo pri posodah, kjer je kontrolna odprtina premajhna za pregled),
- morebitna vizualna kontrola + izdelava fotografij z videoskopom,
- pregled in preskus tlačno varnostne opreme,
- izdaja poročila in potrdila.

Tlačni preskus mora zajemati:

- pregled mesta obratovanja,
- kontrola stanja priključkov,
- morebitne meritve debeline stene posode z ultrazvokom,
- pregled notranjosti tlačne posode,

- morebitna vizualna kontrola + izdelava fotografij z videoskopom,
- pregled in preskus tlačno varnostne opreme,
- preskus tlačne posode s preskusnim hladnim vodnim tlakom,
- izdaja poročila in potrdila.

Uvodni pregled mora zajemati:

- pregled dokumentacije,
- kategorizacijo tlačne posode,
- prijava tlačne posode na ministrstvo in pridobitev evidenčne številke,
- izpolnitev evidenčnega lista,
- izdelava kataloga ukrepov,
- izdelava evidenčne mape (1x pri uporabniku, 1x arhiv izvajalca),
- pregled skladnosti opreme pod tlakom.

Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi:

- cenik uvodnih pregledov,
- cenik zunanjih pregledov (na 2 leti),
- cenik notranjih pregledov (na 5 let),
- cenik tlačnih preizkusov (na 10 let),
- cenik pregledov in preskusov za kurjeno ali drugače ogrevano opremo pod tlakom,
- cenik pregledov in preskusov varnostnih ventilov,
- ceno za izredni pregled opreme pod tlakom,
- ceno za pregled in preskus manometrov.

Ostalo:

- dokazilo, da je izvajalec pooblaščen za pregled opreme pod tlakom,
- količine so navedene za obdobje 5 let,
- pogodba se sklepa za čas 5 let,
- rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa,
- cene morajo vsebovati vse stroške: potrošni material, testni medij, demontaža, montaža, tesnila, kilometrina

S podpisom potrjujemo, da bomo izvedli pregled opreme pod tlakom v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PREGLED OPREME POD TLAKOM

Preskus in pregled tlačnih posod:

Zap. št.	Mikrolokacija	Mesto obratovanja	Številka tlačne posode	Volumen tlačne posode (l)	Obratovni tlak (bar)	2016/ cena brez DDV	2017/ cena brez DDV	2018/ cena brez DDV	2019/ cena brez DDV	2020/ cena brez DDV
1.	Obrat Žirovnica	Moste 2a ŽIROVNICA	80518	460	11	ZP	ZP+NP	x	x	x
2.	Toplotna postaja	Ulica Mirka Vadnova 3a KRANJ	06275	270	11	ZP	x	ZP	x	ZP
3.	Banka ledu	Ulica Mirka Vadnova 3a KRANJ	6159	120	24	ZP	x	ZP	x	ZP
4.	Banka ledu	Ulica Mirka Vadnova 3a KRANJ	6158	120	24	ZP	x	ZP	x	ZP
5.	Kotlovnica	Ulica Mirka Vadnova 3a KRANJ	L41300993	700	6,0	ZP	x	ZP+NP	x	x
6.	Kotlovnica	Ulica Mirka Vadnova 3a KRANJ	L17300017	700	6,0	ZP	x	ZP+NP	x	x
Skupaj										

ZP – zunanji pregled
 NP – notranji pregled
 TP – tlačni preizkus
 x – ni pregleda

Preskus in pregled varnostnih ventilov:

Zap. št.	Mikrolokacija	Mesto vgradnje	Tlak odpiranja (bar)	Dimenzije	Proizvajalec	2016/ cena brez DDV	2017/ cena brez DDV	2018/ cena brez DDV	2019/ cena brez DDV	2020/ cena brez DDV
1.	Obrat Žirovnica	tov. št.: 80518	11	3/8"	-					
2.	Obrat Žirovnica	tov. št.: 80518	12	3/8"	-					
3.	Toplotna podpostaja	tov. št.: 06275	11	3/8"	-					
4.	Plinska kotlovnica	Toplotni kotel Paramat Simplex	3	2"	Götze					
5.	Plinska kotlovnica	Toplotni kotel Paramat Simplex	3	2"	Götze					
6.	Plinska kotlovnica	Grelnik vode Lenthalm, tov. št. 9D90411	6	1"	Götze					
7.	Toplotna podpostaja	Grelnik tople vode št. 0805	7	1"	Götze					
8.	Banka ledu-izmenjevalec	Izmenjevalec	25	1/2"	HANSA					
9.	Banka ledu	Raztezna posoda št.: 488849	3	1"	Varis - Lendava					
10.	Banka ledu-izmenjevalec	Izmenjevalec	25	1/2"	HANSA					
11.	Banka ledu-izmenjevalec	Izmenjevalec	25	1/2"	HANSA					
12.	Banka ledu-izmenjevalec	Izmenjevalec	25	1/2"	HANSA					
Skupaj										

Skupaj brez DDV (za 5 let)