

Št.: POV15-033
Datum: 14. 8. 2015

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Spoštovani,

vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Vključitev diferenčne zaščite vodov za 110 kV DV Železniki-Bohinj ter vključitev naprav za prenos kriterija v sistem vodenja v RTP Bohinj, RTP Železniki in RTP Škofja Loka**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno 24. 8. 2015, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – diferenčna zaščita vodov"**. Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj**. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si
- janez.smukavec@elektro-gorenjska.si

OPOZORILO:

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljaj na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro najugodnejšega ponudnika** v predmetnem javnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Lepo pozdravljeni,

Izvršni direktor
OE Distribucijsko omrežje:
mag. Edvard Košnjek, univ. dipl. inž. el.



Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d., Kranj

Priloge:

- ponudba s ponudbenim predračunom
- tehnična specifikacija

PONUDBA

Številka ponudbe: _____

Datum: _____

Ponudnik: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

Kontaktni e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV15-033, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila:	Vključitev diferenčne zaščite vodov za 110k V DV Železniki-Bohinj ter vključitev naprav za prenos kriterija v sistem vodenja v RTP Bohinj, RTP Železniki in RTP Škofja Loka
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena v EUR (brez DDV):	_____ EUR
-------------------------------	------------------

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok izvedbe/dobave je 30.10.2015.

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

Garancijski rok: _____ (najmanj 12) mesecev.

Veljavnost ponudbe:	_____ (najmanj 30) dni od datuma oddaje ponudbe
----------------------------	-------------------------------------------------

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:			
RTP Bohinj sistem vodenja NEO3000		ME	EUR
Omara prenosa kriterija =E+KDZ			
Naprava za prenos kriterija distančne zaščite z ustreznim drobnim materialom	1	kos	
Vgradnja povezave in testiranje, tehnična mapa (vključen 1 dan na terenu)	1	kos	
Vključitev v obstoječ sistem zaščite in vodenja E04+S1			
FAT - Nadgradnja SCADA in SCU komunikacije (IEC61850), dopolnitev dokumentacije	1	kos	
SAT - Vgradnja z ustreznim drobnim materialom, testiranje, spuščanje v obratovanje	1	kos	
		Skupaj	0,00 €
RTP Železniki sistem vodenja NEO2000			
Omara prenosa kriterija =E+KDZ			
Naprava za prenos kriterija distančne zaščite z ustreznim drobnim materialom	2	kos	
Vgradnja povezave in testiranje, tehnična mapa (vključeno 2 dni na terenu)	1	kos	
Vključitev v obstoječ sistem zaščite in vodenja =E05+S1 + E01+S1			
FAT - Nadgradnja SCADA in SCU komunikacije (IEC103), dopolnitev dokumentacije	1	kos	
SAT - Vgradnja z ustreznim drobnim materialom, testiranje, spuščanje v obratovanje	1	kos	
		Skupaj	0,00 €
RTP Škofja Loka sistem vodenja NEO2000			
Omara prenosa kriterija =E+KDZ			
Naprava za prenos kriterija distančne zaščite z ustreznim drobnim materialom	1	kos	
Vgradnja povezave in testiranje, tehnična mapa (vključen 1 dan na terenu)	1	kos	
Vključitev v obstoječ sistem zaščite in vodenja =E05+S1 + E01+S1			
FAT - Nadgradnja SCADA in SCU komunikacije (IEC103), dopolnitev dokumentacije	1	kos	
SAT - Vgradnja z ustreznim drobnim materialom, testiranje, spuščanje v obratovanje	1	kos	
		Skupaj	0,00 €
Vsota vsi objekti skupaj			0,00 €

S podpisom potrjujem, da ponujena vključitev diferenčne zaščite vodov za 110 kV DV Železniki-Bohinj ter vključitev naprav za prenos kriterija v sistem vodenja v RTP Bohinj, RTP Železniki in RTP Škofja Loka, izpolnjuje vse zgoraj navedene tehnične zahteve.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis: