

Št.: POV22-022

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila in imeti vsa potrebna dovoljenja, ki se morebiti zahtevajo za opravljanje te dejavnosti,
- imeti mora na razpolago vsaj eno terensko vozilo za dostop do težje dostopnih lokacij v visokogorju,
- sprejeti mora vse pogoje, ki so navedeni v predlogu pogodbe (v prilogi).

Kadrovski pogoj:

Ponudnik mora biti pooblaščen za izvajanje del na enosmernih napajalnih sistemih proizvajalca Eaton. Usposobljenost ponudnik izkaže s predložitvijo potrdila, izdanega s strani proizvajalca.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele **do vključno 4. 8. 2022 do 12. ure**, na e-naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si in
- tomaz.mavec@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo ponudb do 12. ure.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) objavljaj na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro ponudnika** v predmetnem naročilu tako, da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Priloge:

- ponudba
- tehnična specifikacija
- predlog pogodbe

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____
Ponudnik: _____
Naslov: _____
ID za DDV: _____
Kontaktne e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV22-022, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila:	Vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah
-----------------------------	---

Storitev	Cena/enoto (v EUR brez DDV)	Skupaj (v EUR brez DDV)
A. Vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah	_____ EUR/objekt	_____ EUR (vsi objekti x 36 mesecev)
B. 8 x baterija² Hoppecke net.power 12V150	_____ EUR/komplet	_____ EUR
C. 1x Eaton² SC200	_____ EUR/komplet	_____ EUR
1x Eaton² APR48-3G	_____ EUR/komplet	_____ EUR
SKUPAJ		_____ EUR

Cena servisne ure	_____ EUR brez DDV/ uro
--------------------------	-------------------------

Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika (razen stroškov, navedenih v 2. členu pogodbe) s predmetnim naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi ali dobavi.

¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

² Ponudba mora vsebovati tudi stroške standardne montaže in morebitne manipulativne stroške. V primeru, da bodo baterije in/ali napajalni moduli, navedeni v ponudbenem predračunu, kupljeni v letu 2022, velja cena iz ponudbenega predračuna. Ta cena velja tudi v naslednjih letih veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da se cene baterij in napajalnih modulov na svetovnem trgu povečajo za več kot 10 %. V tem primeru se bosta pogodbeni stranki posebej dogovorili za ceno. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če teh baterij in napajalnih modulov ne bo naročil ali jih bo naročil manj kot tri.

Veljavnost ponudbe:

____ (najmanj 20) dni od roka za oddajo ponudb

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

A. VZDRŽEVANJE - OBSEG DEL PRI PREVENTIVNEM PREGLEDU NAPAJALNIH SISTEMOV ZA BAZNE POSTAJE

1. Akumulatorske baterije:

- vizualni pregled stanja baterije in spojnih mest,
- meritve notranje konduktance baterije,
- preverjanje obratovalnih stanj usmernika in priključene opreme,
- če je z opisanimi postopki ugotovljena ustreznost baterije, se pristopi k izvedbi kapacitivnega testa baterije,
- meritve napetosti posameznih celic oz. blokov,
- praznjenje baterije z aktivnim bremenom, ki zagotavlja test baterije s konstantnim tokom ali konstantno močjo,
- termična kontrola posameznih elementov in spojev,
- prisotnost pri ponovnem polnjenju akumulatorskih baterij in spremljanje odzivov ter stanja tako baterije, kot usmernika in priključene opreme,
- v času kapacitivnega testa je baterija odklopljena od usmerniškega sistema, zato je potrebno za ta čas priklopiti nadomestno baterijo,
- izdelava in predaja poročila o testu baterij.

2. Usmernik

Istočasno se med izvajanjem kapacitivnega testa izvede tudi pregled usmernika, in sicer:

- pregled prostora (morebitni vpliv ostale opreme na delovanje usmernika, vpliv usmernika na delovanje ostale opreme),
- vizualni pregled stanja priključnih izmeničnih in enosmernih kablov,
- pregled stanja priključnih mest,
- vizualni pregled stanja ozemljitvenih kablov, priključitve kablov, pregled priključnih točk ozemljevanja opreme,
- pregled stanja posameznih usmerniških modulov,
- pregled stanja krmilnih, zaščitnih in signalizacijskih elementov usmernika,
- pregled nastavitev usmernika,
- test daljinske signalizacije,
- spremljanje delovanja usmernika med ponovnim polnjenjem baterije (vrednosti napetosti, tokovi, preklon dopolnjevanje, vzdrževanje),
- termična kontrola posameznih elementov in spojev,
- izdelava in predaja poročila o pregledu usmernika.

SPISEK SISTEMOV ENOSMERNEGA NEPREKINJENEGA NAPAJANJA ZA POTREBE ELEKTRA GORENJSKA, d.d.

1. RPS sistemi Sitel 48 V

Stanje na dan 30. 3. 2022

Objekti:

1. KN CERKLJE-VISOKO
2. KRVAVEC
3. JEZERSKO

4. RAVNI POD STOLOM 1, RAVNI POD STOLOM 2
5. VOGEL
6. DOBRČA
7. LUBNIK
8. LAJNAR (Soriška planina)
9. MOHOR
10. ŠMARJETNA GORA
11. KRANJSKA GORA

Skupaj: 11 objektov, 12 sistemov

OPREMA NA OBJEKTIH

Usmerniški moduli: Eaton APR48, APR48-3G
Nadzorna elektronika: Eaton SM45, SC200
Razsmerniški modul CE+T Y-ONE-REG-48V-230VAC-500VA
DC/DC pretvornik: Sitel PAF500 48-12, DC 48/24 500W (SD-500L-24)

B. BATERIJSKI SKLOP

Naročnik predvideva, da bo za potrebe vzdrževanja (menjave) ali širitev v času trajanja vzdrževalne pogodbe, naročil tudi demontažo obstoječega baterijskega sklopa, odvoz in uničenje ter montažo novega baterijskega sklopa 48 V (24 celic) /2 x 150 Ah, - 8 x baterija Hoppecke net.power 12V150.

C. NAPAVALNI MODULI

Naročnik predvideva, da bo za potrebe vzdrževanja (menjave) v času trajanja vzdrževalne pogodbe, naročil tudi:

- 1 kos nadzorne elektronike Eaton SC200,
- 1 usmerniški modul Eaton APR48-3G.

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
ID številka za DDV: SI 20389264, matična številka: 5175348000
(v nadaljevanju: naročnik)

in

Dobavitelj:

_____, ki ga zastopa _____
ID številka za DDV: SI _____, matična številka: _____
(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata

POGODBO št. POV22-022

VZDRŽEVANJE NAPAJALNIH SISTEMOV NA BAZNIH POSTAJAH

PREDMET POGODBE

1. člen

Izvajalec bo za potrebe naročnika izvajal vzdrževalne in servisne storitve na napajalnih sistemih, vgrajenih v naročnikovih objektih, v skladu z zahtevami tehnične specifikacije in ponudbe izvajalca št. ___ z dne _____.

POGODBENA VREDNOST

2. člen

Ocenjena pogodbena vrednost znaša _____ EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Pogodbena cena/objekt je določena za pregled sistemov na določenem objektu naročnika. Število aktualnih sistemov in objektov ob podpisu pogodbe je razvidno iz tehnične specifikacije.

V okviru dogovorjene cene/objekt je zajeto:

- a) enkrat letno izvedba funkcionalnega pregleda napajalnega sistema, pregleda zgodovine sistema, pregled morebitnega pregrevanja močnostnih sistemov, pregled senzorike in usklajenost s prikazi v nadzornem sistemu Sitel RPS ter izvedba kapacitivnega testa akumulatorskih baterij v obsegu definiranem v tehnični specifikaciji,
- b) uporaba posebne telefonske številke, tudi izven rednega delovnega časa, na pozive 24 ur na dan, 365 dni na leto,
- c) osnovna pomoč s strani kvalificiranega servisnega inženirja po telefonu in, po potrebi, organizacija prisotnosti servisne ekipe na terenu.

V okviru dogovorjene cene/objekt ni zajeto:

- a) DDV in ostale dajatve, ki se obračunajo po veljavni zakonodaji,
- b) porabljeni servisni deli, ki se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca,
- c) v primeru izrednega intervencijskega vzdrževanja na sistemu, stroški dela (po urni postavki iz ponudbe) servisne ekipe na terenu, in potni stroški (kilometrini, ki se obračuna na podlagi veljavne zakonodaje, in sicer Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018, 104/2021, 114/2021, 87/2022; upošteva se Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju)) servisne ekipe.

Cene/enoto (objekt in servisna ura) so za prvih dvanajst (12) mesecev veljavnosti te pogodbe fiksne. Po preteku prvega leta veljavnosti pogodbe lahko izvajalec naročniku posreduje predlog, da se cene/enoto uskladijo z rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin za preteklih dvanajst (12) mesecev, šteto od prejema predloga (v skladu s podatkom Inflacija – letna stopnja rasti cen, objavljenim na spletni strani: <https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/2/35>). V tem primeru izvajalec naročniku posreduje nov ponudbeni predračun, sprememba cen pa začne veljati s 1. dnevom naslednjega meseca po dnevu sklenitve dodatka k tej pogodbi in velja 12 mesecev. Po preteku 12 mesecev izvajalec lahko ponovno predlaga spremembo cen. Če izvajalec predloga za spremembo cen ne posreduje, veljajo cene iz (zadnjega) veljavnega predračuna.

NAČIN PLAČILA

3. člen

Plačilo za vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah (pozicija A v ponudbi) se izvede na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu, v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki se izda na podlagi izdelanega poročila o opravljenem funkcionalnem preizkusu sistema, oziroma na osnovi izdanega poročila o opravljenem izrednem korektivnem ali intervencijskem posegu na sistemu.

V primeru nakupa dodatnih baterij (pozicija B v ponudbi) in/ali napajalnih modulov (pozicija C v ponudbi) bo izvajalec račun izstavil po opravljeni dobavi in montaži. Rok plačila tega računa je 30 dni od izstavitve računa.

ROK IZVEDBE PREGLEDOV

4. člen

Preventivni funkcionalni pregledi sistemov se izvršijo enkrat letno. Točen datum opravljanja pregleda se dogovori z naročnikom vsaj dva tedna pred izvedbo pregleda. Rok izvedbe pregledov na vseh objektih je 90 dni.

SPOROČANJE NAPAK

5. člen

Napake oziroma zahtevki za izredne intervencijske in korektivne posege se sporočajo na telefonsko številko _____ ali na elektronski naslov _____.

ODPRAVA NAPAK

6. člen

V primeru napake in potrebnega intervencijskega posega izvajalec zagotovi funkcionalnost naprave v rokih, dogovorjenih v 8. členu te pogodbe. Dokončna odprava napake se izvrši v najkrajšem možnem času, glede na naravo napake.

GARANCIJA

7. člen

Na novo vgrajene dele izvajalec daje 12 mesecev garancije.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Izvajalec se obvezuje:

- da enkrat letno opravi preventivni pregled napajalnega sistema, o čemer izda poročilo o pregledu, v katerem, med drugim, obvezno navede, ali je napajalni sistem sposoben nadaljnega obratovanja. Izvajalec je dolžan izdelati poročilo tudi za vsak opravljen izredni korektivni ali intervencijski poseg na sistemu.
- da v primeru opaženih nepravilnosti ali kakršnihkoli odstopanj takoj obvesti naročnika in predlaga ustrezne ukrepe,
- da ima na razpolago kvalificirane serviserje za delo z usmerniški sistemi Eaton in akumulatorskimi baterijami,

- da bo imel stalno na razpolago zadostno število kvalificiranih serviserjev, s katerimi zagotovi odzivni čas štirih (4) ur od prijave naročnika, in zagotavlja funkcionalnost naprave v 48 urah po prijavi, ter podporo naročniku s strani servisnih inženirjev 24 ur na dan, 365 dni na leto,
- da bo imel na zalogi ustrezno količino rezervnih delov in baterij (za vzpostavitev funkcionalnosti naprave), s katerimi bo zagotovljena odprava napake v dogovorjenem času,
- enkrat letno naročnika seznaniti z novostmi, ki se nanašajo na uporabo in vzdrževanje opreme,
- varovati kot poslovno skrivnost vse informacije, ki jih bo prejel od naročnika v zvezi s pogodbenimi dejavnostmi in ki se nanašajo na znanje in izkušnje v zvezi s tehnologijo in tehnično dokumentacijo,
- da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik se obvezuje da bo:

- posredoval izvajalcu podatke potrebne za kvalitetno izvedbo del,
- varoval kot poslovno skrivnost vse informacije, ki jih bo prejel od izvajalca v zvezi s servisiranjem naprav, ki so predmet te pogodbe in se nanašajo na znanje in izkušnje v zvezi s tehnologijo in tehnično dokumentacijo.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

10. člen

Izvajalec naročila s strani naročnika je _____ (tel. ____, e-pošta _____). Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja te pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Izvajalec naročila s strani izvajalca je _____ (tel. ____, e-pošta _____). Dobaviteljev predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter je ves čas trajanja te pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo predstavnikov strank obe stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku treh (3) dni od nastanka spremembe. Do prejema obvestila iz prejšnjega stavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta pri izvajalcu.

VIŠJA SILA

11. člen

Za višjo silo se smatrajo izredni dogodki, ki v času sklepanja pogodbe niso obstajali in jih stranki nista mogli predvideti ter so nastali brez vpliva in volje pogodbenih strank.

Za višjo silo se smatrajo: požar, vojna, mobilizacija, naravne katastrofe oz. okoliščine, ki ustrezajo zakonskemu opisu višje sile. Stranka pri kateri so nastale okoliščine, zaradi katerih je onemogočena ali otežkočena izpolnitev pogodbenih obveznosti, mora o nastanku višje sile takoj oziroma najkasneje v roku 10 dni pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko. Če tega ne stori odgovarja za škodo, ki jo je druga stran imela zato, ker ni bila pravočasno obveščena.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

12. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

REŠEVANJE SPOROV

13. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi tega sporazuma, rešujeta stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 (UPB1) s spremembami), poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- Povabilo k oddaji ponudbe št. POV22-022 z dne _____,
- ponudbeno dokumentacijo, št. _____ z dne _____,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

ODPOVED POGODBE BREZ ODPOVEDNEGA ROKA

14. člen

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno z določili pogodbe, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- če je v tej pogodbi tako določeno,
- če vrednost izvedenih del doseže pogodbeno vrednost, vključno z 20 % preseganjem,
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene dobave po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 60-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki vročen s priporočeno pošto pošiljko. Stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok. Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

15. člen

Priloge k tej pogodbi so:

- obrazec ponudbe št. _____, z dne _____,
- tehnična specifikacija z dne _____.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- Povabilo k oddaji ponudbe, št. POV22-022, z dne _____,
- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. _____, z dne _____.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

V primeru spremembe te pogodbe, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks.

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tej pogodbi, ne predloži izjave o lastništvu, pogodba preneha veljati.

Pogodba postane veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za obdobje 36 mesecev.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

_____, dne _____
(kraj)

Izvajalec:

Naročnik:

Elektro Gorenjska, d.d.

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA