

Št.: POV23-057

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Dobavo frekvenčnih analizatorjev PLC komunikacije**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. **Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več pogajal.**

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispеле **do vključno 6. 12. 2023 do 12. ure**, na e-naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- damjan.prasnikar@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo ponudb do 12. ure.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) objavljaj na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro ponudnika** v predmetnem naročilu tako, da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Direktor sektorja omrežje:
Boštjan Tišler, univ. dipl. inž. el.

Priloge:

- ponudba
- tehnične zahteve

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____
Ponudnik: _____
Naslov: _____
ID za DDV: _____
Kontaktne e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV23-057, dajemo naslednjo

PONUDBO

Naročilo opreme	Število kosov	Cena na kos/EUR
Spektralni analizator 1F	1	
Spektralni analizator 3F	1	

Cena skupaj v EUR (brez DDV):	_____ EUR
--------------------------------------	-----------

Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok izvedbe/dobave je do 31. 1. 2024.

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

Garancijski rok: _____ (najmanj 24) mesecev.

Veljavnost ponudbe:	_____ (najmanj 20) dni od roka za oddajo ponudb
----------------------------	---

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

Tehnične zahteve za dobavo frekvenčnih analizatorjev

PLC komunikacije

Za potrebe dobav ustreznih frekvenčnih analizatorjev PLC komunikacije podajamo naslednje tehnične zahteve:

- enofazno, dvofazno in trifazno merjenje PLC komunikacije za 3 fazno izvedbo PLC analizatorja
- podpira naj G3 PLC in CENELEC-S-FSK komunikacijsko tehnologijo znotraj pasu Cenelec - A in v pasu FCC (20 kHz - 500 kHz)
- omogoča naj spletno spremljanje in snemanje podatkov preko osebnega računalnika ter katerikoli drugi iOS ali Android mobilni napravi preko standardnega spletnega brskalnika
- omogoča naj ogled posnetih posnetkov in njihovo urejanje in brisanje
- prenos posnetih vsebin na trdi disk računalnika in njihova nadaljnja obdelava s standardnimi orodji oz posebnimi orodji, ki naj bodo vsebovane v ponudbi
- z možnostjo oddaljenega upravljanja
- snemanje podatkov pri odjemalcu z uporabo ročnega oz. avtomatskega sprožilca, avtomatski sprožilec naj omogoča vsaj časovni sprožilec
- shranjevanje posnetkov se vrši na pomnilniku naprave in naj omogoča vsaj sto tisoč posnetkov
- naprava naj bo robustna in zanesljiva, primerna za terensko uporabo
- baterija naprave naj zdrži vsaj 4 ure terenske uporabe, upoštevajoč zimske nižje temperature
- polnilnik naj bo priložen in naj ne povzroča motenj v primeru napajanja naprave za oddaljen zajem podatkov pri uporabniku oz poseben napajalnik vsebovan v ponudbi
- naprava naj bo opremljena s priključnimi kabli in potrebnimi merilnimi sondami za raznovrstna terenska merjenja
- možnost mehanskega vklopa in izklopa naprave z LED indikacijo
- LED indikacija napolnjenosti baterije
- dodana tablica 20,3 cm (8 inch) terensko odporna in WiFi/Bluetooth združljiva z napravo.

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujena analizatorja v celoti ustrezata zgoraj navedenim tehničnim zahtevam.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis: