

Št.: POV25-034

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Izvajanje pregledov in popravil požarnega in plinskega javljalnega sistema v RTP-jih za obdobje petih let**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora **ponudbi priložiti** naslednja dokazila o usposobljenosti in ostale priloge:

- Pisno dokazilo o usposobljenosti svojih delavcev za rokovanje, vzdrževanje, servis in popravila požarnih central proizvajalca Zarja,
- Dokazilo za opravljanje kalibracije senzorjev plina SF6,
- Pooblastilo proizvajalca požarnih central »ZARJA« za opravljanje preverjanja in servisiranja požarnih central na objektih in napravah naročnika (Priloga 1: seznam objektov z vgrajenimi proti požarnimi napravami in elementi),
- Seznam referenčnih del, da je pri vsaj treh končnih uporabnikih v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb pogodbeno opravljal vzdrževalna in servisna dela na vsaj eni napravi za javljanje požara (ponudnik priloži seznam referenčnih del, katere ima naročnik pravico preveriti),
- Cenik rezervnega materiala, veljaven ob oddaji ponudbe.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. **Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več pogajal.**

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele **do vključno 30. 7. 2025 do 12. ure**, na e-naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- gregor.stern@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo ponudb do 12. ure.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) objavljati na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu in o tem obvestil ponudnike, ki so oddali ponudbo.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Priloge:

- obrazec Ponudba
- tehnična specifikacija del
- Priloga 1 – seznam objektov z vgrajenimi proti požarnimi napravami in elementi
- seznam referenčnih del
- predlog pogodbe

PONUDBA

Številka ponudbe: _____

Ponudnik: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

Kontaktni e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV25-034, dajemo naslednjo

PONUDBO¹

Za predmet naročila:	Pregledi in popravila požarnega in plinskega javljalnega sistema v RTP-jih za obdobje petih let
-----------------------------	--

Cena za celotno obdobje veljavnosti naročila v EUR (brez DDV):	_____ EUR
---	------------------

Cena v ponudbi je končna in vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila (obdobje petih let). Pogodba bo sklenjena za obdobje od 28. 8. 2025 (oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši) za obdobje petih let.

Rok izvedbe posameznih pregledov: določen v posameznem naročilu.

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi.

Veljavnost ponudbe:	_____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe
----------------------------	---

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

¹ **Opomba:** Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

Tehnična specifikacija del, ki jih mora izvajalec opraviti ob pregledu požarnega in plinskega javljalnega sistema (s Prilogo 1):

Izvajalec bo opravil 4 (štiri) redne vzdrževalno-servisne preglede na leto. Voditi mora knjigo o vzdrževanju naprav, ki so predmet naročila. Dela mora izvajati strokovno, kakovostno in v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Izvajalec je dolžan izvajati interventne in izredne servisne preglede zaradi napake kot tudi eventualna popravila v rednem delovnem času kot tudi izven rednega delovnega časa.

Izvajalec mora imeti organizirano dežurno servisno službo med prazniki in v dela prostih dneh.

Izvajalec mora začeti z izrednimi servisnimi pregledi, ki so posledica napak na delovanju sistema, v 24. urah po prejemu obvestila o napaki.

Osebu Naročnika, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravo in sistemom, je Izvajalec dolžan dajati navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh možnih situacijah.

Izvajalec je dolžan izvesti pregled in **kalibracijo** javljalnikov plina SF₆ **2 x letno** sam ali v dogovoru z dobaviteljem oz. proizvajalcem javljalnikov plina.

Izvajalec se obvezuje izvajati pogodbeno dela po veljavnih predpisih in standardih ter voditi servisno knjigo.

Izvajalec se zavezuje, da bo sodeloval pri rednih pregledih požarnega sistema s strani pooblašene inštitucije.

Izvajalec bo Naročnika o prihodu na redni ali izredni servisni pregled, ki ni posledica okvare, obvestil najmanj 24 ur pred prihodom k naročniku.

SISTEM JAVLJANJA POŽARA

- Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zabeleženih dogodkov v spominu centrale, preizkus delovanja samo na omrežno napetost 230 V, preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24 V).
- Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
- Pregled vseh javljalnikov, ki so del celotnega sistema javljanja požara, s prenosnim računalnikom (pregled zamazanosti, analogne vrednosti, preizkus alarmnega stanja, preverjanja svetlobnih indikatorjev na javljalniku).
- Preizkus krmilnih linij in izklopov.
- Kontrola in preizkus alarmnih siren.
- Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.
- Po potrebi posodobiti programsko opremo central.

JAVLJANJE PLINA

- Kalibriranje javljalnikov plina **SF₆ 2x letno**.
- Preizkus signalizacije in krmiljenja v zvezi z javljanjem plina.

SISTEM JAVLJANJA VLOMA

- Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zabeleženih dogodkov v spominu centrale, preizkus delovanja samo na omrežno napetost 230 V, preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 12 V).
- Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
- Preizkus **vlomnih** javljalnikov: hkratna aktivacija vseh javljalnikov in sočasno preverjanje njihove indikacije na centrali.
- Kontrola in preizkus alarmnih siren.
- Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Stroški:

V pogodbeni ceni rednega vzdrževalno-servisnega pregleda morajo biti zajeti vsi potni stroški in stroški dela, stroški morebitnega porabljenega materiala pa bremenijo Naročnika.

Vsi stroški morebitnih dodatnih popravil, to je izrednih servisnih pregledov na zahtevo naročnika, bremenijo Naročnika (prevoz, delo, material, izdelava dokumentacije).

Izvajalec mora zagotavljati vse rezervne in nadomestne dele za opisano vgrajeno opremo (Priloga 1: seznam objektov z vgrajenimi proti požarnimi napravami in elementi).

Cene porabljenega materiala se zaračunavajo po ceniku Izvajalca, ki je v veljavi v času odprave okvar oziroma napak.

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika, izjavljam da bom strokovno in pravočasno izvajal vse storitve, kot to izhaja iz zgoraj navedenih zahtev.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis

CENA

Cena za vsak posamezen redni servisni pregled in cena kalibracije javljalnika plina SF₆ na objekt znaša:

	(A)	(B = 4 x A)	(C)	(D = 2 x C)	(E = 5 x (B+D))
	CENA PREGLEDA (EUR brez DDV)	CENA/LETO (EUR brez DDV)	CENA PREGLEDA SF ₆ (EUR brez DDV)	CENA PREGLEDA SF ₆ /LETO (EUR brez DDV)	SKUPAJ 5 LET (EUR brez DDV)
RTP PRIMSKOVO + GIS – KRANJ					
RTP ŠKOFJA LOKA in NADZORNIŠTVO					
RTP ZLATO POLJE – KRANJ					
RTP ŽELEZNIKI					
RTP RADOVLJICA + GIS					
RTP JESENICE					
RTP TRŽIČ					
RTP LABORE + GIS – KRANJ					
RTP MEDVODE					
RTP BOHINJ in NADZORNIŠTVO					
RTP KRANJSKA GORA					
RTP MOSTE PRI ŽIROVNICI					
SKUPAJ:					

Priloga: Cenik rezervnega materiala

Cena urne postavke za vsak posamezen izredni servisni pregled znaša: _____ EUR brez DDV.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:
Podpis

PRILOGA ŠT. 1 – seznam objektov z vgrajenimi proti požarnimi napravami in elementi

RTP PRIMSKOVO + GIS - KRANJ	
Naprava – tip NJP-400A serijska številka: 2451298	
S protipožarnimi elementi:	
Ident	Količina
3310189 - RJ XP-95	6
0017147 - OPT XP-95	54
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	4
0017151 - OPT Soteria z izolatorjem	
	37
0017092 - TER detek. kabel EPR-M 88°C (Zaščita Transformatorjev)	2
Z elementi za detekcijo plina:	
7005122 - Javlj. plina SF-6, SMART 3G	2
RTP ŠKOFJA LOKA in NADZORNIŠTVO	
Naprava – tip NJP-401 serijska številka: 170705	
AV-622 DIN RAIL	
S protipožarnimi elementi:	
Ident	Količina
3310185 - RJ XP-95/Soteria z izolatorjem	7 +5
2350024 - LIMO-Ap 400 Linijski modul Apollo	1
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	4
0017147 - OPT XP-95	47
0017151 - OPT Soteria z izolatorjem	37
0017092 - TER detek. kabel EPR-M 88°C (Zaščita Transformatorjev)	2
Z elementi za detekcijo plina:	
7005122 - Javlj. plina Senitron /SF-6, SMART 3G	2
RTP ZLATO POLJE - KRANJ	
Naprava – tip : NJP 400 serijska številka: 001339	
S protipožarnimi elementi:	
Ident	Količina
0018121 - SQMA adresna sirena z izolatorjem	3
2350024 - LIMO-Ap 400 Linijski modul Apollo	2
3310185 - RJ XP-95/Soteria z izolatorjem	2
3310189 - RJ XP-95	1
0017147 - OPT XP-95	51
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
RTP ŽELEZNIKI	
Naprava – tip NJP 401-A serijska številka: 0805070	
S protipožarnimi elementi:	
Ident	Količina
3310189 - RJ XP-95	1

0018129 - SQMA adresna sirena	2
0017147 - OPT XP-95	7
0017157 - OPT ORBIS Ex,	13
3310013 - RJ EX-KAC Ex	2
3306001 - ES-02 sirena zunanja	1
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
RTP RADOVLJICA	
Naprava – tip NJP 401-A serijska številka: 170735	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
3335008 - AV-618 adresni vmesnik	1
0018106 - WES, konvencionalna sirena	1
7327602 - Rele s podnožjem s štirimi kontakti	4
3308024 - TABLO SZI-01/02 stenski analogni s sireno	1
3335014 - AV-622 DIN RAIL	1
3311014 - NAPAVALNIK DODATNI V OHIŠJU DNAP	1
3320413 - AV-602 adresni vmesnik za JAVLJANJE PLINA	1
2350024 - LIMO-Ap 400 Linijski modul	1
3310185 - RJ XP-95/Soteria z izolatorjem	2
3306003 - ES-04 sirena	1
3310189 - RJ XP-95	3
0017147 - OPT XP-95	32
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	4
<u>Z elementi za detekcijo plina:</u>	
7005122 - Javlj. plina SF-6, SMART 3G	2
RTP JESENICE	
Naprava – tip NJP 401-A serijska številka: 170766	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
3310185 - RJ XP-95/Soteria z izolatorjem	2
2350265 - VIMO 400; vhodno izhodni modul	1
2350024 - LIMO-Ap 400 Linijski modul Apollo	1
0018106 - WES, konvencionalna sirena	1
0017147 - OPT XP-95	17
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
RTP TRŽIČ	
Naprava – tip NJP 401-A serijska številka: 180770	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
3310185 - RJ XP-95/Soteria z izolatorjem	3
2350265 - VIMO 400; vhodno izhodni modul	1
2350024 - LIMO-Ap 400 Linijski modul Apollo	1

0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
0018106 - WES, konvencionalna sirena	1
0017147 - OPT XP-95	38
1315082 - Termična sonda 163°C	2
RTP LABORE - KRANJ	
Naprava – tip NJP 100A serijska številka: 0103153	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
0018121 - SQMA adresna sirena z izolatorjem	1
3335008 - AV-618 adresni vmesnik	1
3320413 - AV-602 adresni vmesnik	1
3306003 - ES-04 sirena	1
3310189 - RJ XP-95	6
0017027 - ION XP-95	6
0017147 - OPT XP-95	50
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
<u>Z elementi za detekcijo plina:</u>	
7005122 - Javlj. plina SF-6, SMART 3G	2
RTP MEDVODE	
Naprava – tip NJP 100A serijska številka: 0036	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
3310189 - RJ XP-95	2
0017147 - OPT XP-95	39
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
RTP BOHINJ in NADZORNIŠTVO	
Naprava – tip NJP 401A serijska številka: 09110196	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
2350024 - LIMO-Ap 400 Linijski modul Apollo	1
3308021 - TABLO SZI-01/01 stropni adresni s sireno	2
0018121 - SQMA adresna sirena z izolatorjem	1
3310187 - RJ XP-95 z izolatorjem	9
7327602 - Rele s podnožjem s štirimi kontakti	1
0017147 - OPT XP-95	21
0018122 - BSQMA adresna sirena z bliskavko	1
3335008 - AV-618 adresni vmesnik	2
3320413 - AV-602 adresni vmesnik	2
<u>Z elementi za detekcijo plina:</u>	
7005122 - Javlj. plina SF-6, SMART 3G	2

VLOMNI SISTEM	
Naprava – tip DSC PC 4020 serijska številka: 0039	
<u>S protivlomnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
0018113 - Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko	1
0016255 - Tipkovnica LCD 4501 za PC 4020	2
3320203 - PC 4020 MAXSYS V3.5 NK	1
0018119 - Notranja alarmna sirena	1
0016455 - LC-104 PIR-MW senzor za notranjo montažo	6
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	1
0041060 - AKU baterija 12V 1.3Ah	1
RTP KRANJSKA GORA	
Naprava – tip NJP 102A serijska številka: 01339	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
3306003 - ES-04 sirena	1
3310189 - RJ XP-95 55000-905APO	1
0017147 - OPT XP-95 55000-620	12
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2
RTP MOSTE PRI ŽIROVNICI	
Naprava – tip NJP 400A serijska številka: 9080196	
<u>S protipožarnimi elementi:</u>	
Ident	Količina
0018110 - WESB sirena z bliskavko zunanja 24 VDC	4
1327332 - RELE TRK 1203 24V	5
0017147 - OPT XP-95	37
1317191 - JAVLJ.ROČ.VODOT.APO. XP95	4
0018009 - BLISKAVKA 12/24 VDC	4
0041140 - AKU baterija 12V 12Ah	2

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudbe uspešno izvajali dela vzdrževalna in servisna dela na vsaj eni napravi za javljanje požara za naslednje naročnike:

Št.	Številka in predmet pogodbe	Obdobje vzdrževanja	Tip naprave za javljanje požara	Naročnik in kontaktna oseba za preverjanje referenc (tel. št. in e-mail)
1.				
2.				
3.				

Strinjamo se, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri vsako izmed navedenih referenc.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
Identifikacijska št. za DDV: SI20389264

in

Izvajalec:

_____, ki ga zastopa direktor _____

Identifikacijska št. za DDV: SI _____

sklepata naslednjo

POGODBO št. POV25-034
IZVAJANJE PREGLEDOV IN POPRAVIL POŽARNEGA IN PLINSKEGA
JAVLJALNEGA SISTEMA V RTP-jih ZA OBDOBJE PETIH LET

PREDMET POGODBE

1. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izvedbo storitev po ponudbi s tehnično specifikacijo del št. ____ z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe, vključno z dobavo materiala, potrebnega za funkcionalno delovanje požarnega in plinskega javljalnega sistema.

POGODBENA VREDNOST

2. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša skupna ocenjena pogodbena vrednost (brez DDV) _____ EUR. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

V pogodbeni ceni rednega servisnega pregleda so zajeti vsi potni stroški in stroški dela. Stroški morebitnega porabljenega materiala in stroški izrednih servisnih pregledov (prevoz, delo, izdelava dokumentacije) bremenijo naročnika, in se obračunajo v skladu s ponudbo izvajalca in njegovim cenikom materiala, ki je v veljavi v času odprave okvare oziroma napake.

Izvajalec naročniku vsako leto veljavnosti te pogodbe pošlje nov cenik materiala (prvega ob oddaji ponudbe), ki velja eno leto.

Pogodbena vrednost rednega servisnega pregleda požarnega sistema za posamezni objekt in vrednost kalibracije javljalnika gorljivih plinov se na predlog izvajalca in na osnovi podatka Statističnega urada RS enkrat letno usklajuje s spremembo cen življenjskih potrebščin (1.9. vsako leto). Prva uskladitev se lahko izvede s 1. 9. 2026.

ROK IZVEDBE

3. člen

Storitve po tej pogodbi mora izvajalec izvesti v roku, ki ga z naročnikom dogovori ob vsakem posameznem naročilu.

PLAČILNI POGOJI

4. člen

Po opravljenih storitvah izvajalec naročniku izstavi račun na podlagi zapisnika o opravljenih delih, podpisanega s strani obeh pogodbenih strank. Šteje se, da so s podpisom zapisnika o opravljenih delih storitve s strani naročnika prevzete, razen če so bile pri prevzemu ugotovljene napake, katere je naročnik ustrezno reklamiral.

Izvajalec bo račun izstavil najkasneje v petih (5) dneh po izvedbi storitev, to je po obojestranskem podpisu zapisnika o prevzemu del.

Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetega in pravilno izstavljenega računa izvajalca, v roku 30 dni od datuma izstavitve računa na TRR izvajalca. Račun se mora obvezno sklicevati na številko naročilnice oziroma te pogodbe. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne obresti.

DOLŽNOST IZVAJALCA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo obveznosti po tej pogodbi opravil v skladu z zahtevami iz Tehnične specifikacije del, ki jih mora izvajalec opraviti ob pregledu požarnega in plinskega javljalnega sistema, strokovno, kakovostno in v skladu z obstoječimi predpisi in standardi, ki urejajo predmet naročila. Upoštevati mora tudi ustrezne okoljevarstvene predpise (če je to potrebno).

Izvajalec mora storitve opravljati z delavci, ki so za to usposobljeni in imajo ustrezne certifikate (v skladu z zahtevo v Povabilu k oddaji ponudbe za predmetno naročilo).

Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi delavci pri opravljanju svojega dela.

6. člen

O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank.

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbe upoštevati zlasti določila Obligacijskega zakonika in Zakona o varnosti in zdravju pri delu z vsemi spremembami in podzakonskimi akti, ter ostale predpise, ki veljajo za predmet naročila.

DOLŽNOST NAROČNIKA

7. člen

Naročnik je dolžan:

- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
- nadzorovati izvajanje pogodbenih del,
- dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva,
- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi in ukrepi za varno delo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- izvajalcu omogočiti prost dostop do elementov vzdrževalnega sistema, ustrezno dokumentacijo in delovne pripomočke (lestev ali drugo napravo za dostop do javljalnikov),
- skrbeti za pravilno in strokovno rokovanje z napravo in celotnim vzdrževalnim sistemom ter onemogočiti pristop nepooblaščenim osebam do elementov sistema brez prisotnosti in nadzora predstavnika izvajalca,
- poskrbeti, da bosta servisna mapa in načrt varovanja – projekt vedno dosegljiva serviserju, ki pride na objekt zaradi okvare ali rednega servisnega pregleda. Omenjena dokumentacija se mora hraniti na ustreznem mestu v neposredni bližini centrale protipožarnega sistema,
- vsako morebitno okvaro ali napako prijaviti na tel. _____, e-pošta: _____,
- redno izvajati plačila v skladu s to pogodbo.

GARANCIJA

8. člen

Garancija za brezhibno delovanje oziroma kakovost zamenjanih delov je eno leto in začne teči z dnem zamenjave dela.

Pod garancijska opravila ne spada:

- odstranjevanje napak zaradi nepravilnega rokovanja s strani naročnika,
- mehanske poškodbe,
- atmosferske razelektritve,
- napake zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

9. člen

Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih del je _____ (tel.: ____, e-pošta ____), ki bo naročal morebitna popravila, vodil nadzor nad izvršenim delom in porabljenim materialom ter podpisoval ustrezno dokumentacijo.

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih del je _____ (tel.: ____, e-pošta ____).

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 3 dni po zamenjavi.

POGODBENA KAZEN

10. člen

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec posamezne naročene storitve ne opravi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % te storitve.

V primeru, da izvajalec zamenja delavca, ki je usposobljen za delo (člen 5), ki je predmet te pogodbe, ne da bi o tem obvestil naročnika, in tako delo izvaja z neusposobljenimi delavci, ima naročnik pravico, da mu obračuna pogodbeno kazen v višini 300 EUR. V tem primeru ima tudi pravico, da takoj odpove pogodbo, brez dodatnega izpolnitvenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

11. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

12. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om)

povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

14. člen

Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno pošto pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

15. člen

Priloga pogodbe je:

- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudbe št. ... z dne ..., s tehnično specifikacijo in ponudbenim predračunom.

Sestavni del pogodbe je tudi:

- povabilo k oddaji ponudbe št. ..., z dne ...,
- celotna ponudba dobavitelja št. ... z dne
- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d.d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d.d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)),

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena:

- ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, in
- ko izvajalec predloži podpisano izjavo o lastništvu v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), tudi za vse morebitne podizvajalce.

Pogodba se začne uporabljati od 28. 8. 2025 (oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši) za obdobje petih let.

Pogodba je podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank en izvod.

_____, dne _____

Kranj, dne _____

Izvajalec:

Direktor:

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA