

Št.: POV25-021

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **dobavo SN kabelskih konektorjev 20 kV** v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. **Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več pogajal.**

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele **do vključno 13. 5. 2025 do 12. ure**, na e-naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- samo.stojis@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo ponudb do 12. ure.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) objavljati na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu in o tem obvestil ponudnike, ki so oddali ponudbo.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
Direktor sektorja investicije:
mag. Dragan Simeunović

Priloge:

- Ponudba
- Tehnična specifikacija

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____

Ponudnik: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

Kontaktne e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV25-021, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila:	Dobava SN kabelskih konektorjev 20 kV
-----------------------------	--

Št.	Opis	Količina/kos	Cena/kos v EUR brez DDV	Skupaj v EUR brez DDV
1	KABELSKI KONEKTOR ZA 10 IN 24 kV ZA XLPE KABEL, T – ČLEN 630 A ZA PRESEK KABLA 95 -185 mm ² Z VMESNIŠKIM VTIČEM iz 17 mm na 13 mm	10		

Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok izvedbe/dobave je 20 delovnih dni od prejema naročila.

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

Garancijski rok: _____ (najmanj 24) mesecev.

Veljavnost ponudbe:	_____ (najmanj 20) dni od roka za oddajo ponudb
----------------------------	---

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

Tehnična specifikacija:

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

SN KABELSKI KONEKTORJI 20 kV

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
1.	KABELSKI KONEKTOR ZA 10 IN 24 kV ZA XLPE KABEL, T – ČLEN 630 A ZA PRESEK KABLA 95 -185 mm² Z VMESNIŠKIM VTIČEM iz 17 mm na 13 mm	
-	proizvajalec	navesti
-	tip konektorja	navesti
-	material polprevodnega sloja konektorja	Silicon/EPDM
-	napetostni nivo Um (kV)	12/20 (24) kV
-	tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A)	630 A
-	konektor za XLPE kabel preseka	1 x 150 mm ²

#	DODATNE ZAHTEVE ZA SN KABELSKKE KONEKTORJE:	PONUJENO
1.	Ločljivi ravni ali kotni konektor je namenjen za priključitev polimerno izoliranih kablov na opremo (transformatorji, stikalne naprave, motorji ...).	
2.	Telo ločljivega kabelskega konektorja mora biti od zunaj ekranizirano s prevodnim slojem ali obdano s prevodnim kovinskim ohišjem, ki mora biti na vidnem mestu priključeno na potencial ozemljitve ekrana kabla. Imeti mora kapacitivno testno točko, ki ob uporabi prenosnega visokoomskega kapacitivnega preizkuševalca omogoča dodatno preverjanje stanja napetosti v kablu.	
3.	<u>SN kabelski konektorji morajo ustrezati naslednjim standardom:</u> 1. SIST HD 629.1 S3	
4.	Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev.	
5.	Dobavni rok je 20 delovnih dni.	

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da SN kabelski konektorji v celoti ustrezajo zgoraj navedenim tehničnim zahtevam.

V _____; datum _____

Podpis: