

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:	Elektro Gorenjska, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj
Predmet javnega naročila:	Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic
Številka postopka:	NMV20-020
Vrsta postopka:	Naročilo male vrednosti
Objave javnega naročila:	Portal za javna naročila

KAZALO VSEBINE

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3
1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3
2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb	3
3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb	3
4. Dodatna pojasnila ponudnikom	4
5. Veljavnost ponudbe.....	4
6. Vročanje pisanj	4
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL	5
7. Pravna podlaga	5
8. Oblika ponudbe	5
9. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe.....	6
10. Skupna ponudba več ponudnikov	6
11. Ponudba s podizvajalci	6
12. Finančna zavarovanja	7
13. Cena in plačilni pogoji.....	8
14. Tuji ponudnik.....	8
15. Izločitev iz javnega naročila	8
16. Merilo za izbor	8
17. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe	9
18. Pravno varstvo.....	9
III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL.....	10
19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila	10
IV. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM.....	16
PRILOGE D/1 DO D/7.....	29
PRILOGI E/1 IN E/2.....	52
PRILOGA F/1	55
V. ZAHTEVE INVESTITORJA PRI POLAGANJU, TRANSPORTU IN SKLADIŠČENJU SN KABLOV	57

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Elektro Gorenjska, d. d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet naročila je izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, v skladu s potrebami naročnika, zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in specifikacijo del iz ponudbenega predračuna. Naročnik poudarja, da se bodo razpisana dela opravljala postopno, na različnih lokacijah in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«!

Količine, ki so navedene v specifikaciji, so v času objave javnega naročila objektivno neugotovljive, zato so predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo, in sicer navzgor ali navzdol, odvisno od potreb naročnika in zagotovljenih finančnih sredstev. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji. Navzgor lahko odstopajo največ do 20 %.

Pogodba se bo sklenila za čas od podpisa so 31. 12. 2020.

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na naročnikovi spletni strani (<http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>) in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila preko vprašanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil (www.enarocanje.si).

2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije JN in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikaciji prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajo ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 97/07-UPB, s spremembami). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **29. 6. 2020 do 10. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je pri naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>.

3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 6. 2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«, v katerega javnost lahko vpogleda neomejen čas. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

4. Dodatna pojasnila ponudnikom

Pojasnila dokumentacije JN lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) najpozneje do 22. 6. 2020 do 10. ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko Portala za javna naročila.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil izključno v slovenskem jeziku, in sicer najkasneje do 23. 6. 2020.

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve dokumentacije JN bo naročnik objavil na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila> in na Portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila dokumentacije JN oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije JN.

5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrnilo zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

6. Vročanje pisanj

Naročnik bo vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) **ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN**. Šteje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema. Naročnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporočilo zapustilo elektronski poštni sistem naročnika ter posredovalo sporočilo na elektronski naslov, s katerega je ponudnik oddal ponudbo v sistem e-JN. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, prejete v sistem e-JN, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

Kranj, dne 16. 6. 2020

Naročnik:
Elektro Gorenjska, d. d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL

7. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),
- Gradbenega zakona (GZ, Ur. l. RS, št. 61/2017, s spremembami),
- Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992 s spremembami),
- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila.

8. Oblika ponudbe

Jezik

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

Poslovna skrivnost

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napisano "ZAUPNO" ali "POSLOVNA SKRIVNOST", pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti zapisano "ZAUPNO" ali "POSLOVNA SKRIVNOST".

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, določeni v II. odstavku 35. člena ZJN-3.

POMEMBNO:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje (v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami)), ki ga navedejo v obrazcu PRILOGA D/3.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene

sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

9. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Ponudbo je mogoče oddati le za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

10. Skupna ponudba več ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovski pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

11. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni

ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti lastno izjavo) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

12. Finančna zavarovanja

Naročnik v postopku javnega naročila zahteva naslednjo vrsto finančnih zavarovanj:

- a) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- b) finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izbrani ponudnik bo moral zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Višina zavarovanja in ostali pogoji v zvezi s tem zavarovanjem so razvidni iz osnutka pogodbe.

Ponudniki lahko, kot instrument finančnega zavarovanja, predložijo oziroma nakažejo:

- a) menico,
- b) denarni depozit.

K a): Izbrani ponudnik mora predložiti podpisano bianco menico, s podpisano menično izjavo. Vsebina menične izjave mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1.

K b): Izbrani ponudnik lahko na poslovni račun naročnika nakaže denarni brezobrestni depozit. Depozit mora biti nakazan v višini, kot je zahtevana za višino zavarovanja in za enako obdobje zavarovanja. Kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) mora naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... (*dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku*)),
- številko javnega naročila ali pogodbe.

Splošna pravila:

V primeru, da je naročilo razdeljeno na več sklopov in ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, lahko predloži eno zavarovanje za vse ponujene sklope, lahko pa predloži zavarovanje za vsak sklop posebej. Če bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov zahtevanih zavarovanj za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.

Vsebine vzorca finančnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen če to naročnik izrecno dovoli. Prav tako finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem (naročnikom v postopku javnega naročila) in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju. Zavarovanje lahko uveljavi, ne da bi izvajalca na to izrecno opozoril, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Unovčeno zavarovanje mora ponudnik oz. izbrani izvajalec takoj nadomestiti z novim.

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku. Na pisno zahtevo izbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil zavarovanje, vendar šele po poteku garancijskega roka za zadnjo dobavo materiala po sklenjeni pogodbi.

13. Cena in plačilni pogoji

Cena mora vključevati vse stroške in dajatve ter mora biti izražena v evrih (EUR). Vrednosti v ponudbi in ponudbenem predračunu morajo biti zapisane v neto znesku, brez DDV. Končna ponudbena cena mora vsebovati tudi vse morebitne popuste.

Ponudniki s sedežem izven EU morajo v ponudbeno ceno vključiti vse zneske carin in ostalih uvoznih in drugih dajatev.

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so razvidni iz osnutka pogodbe.

Dela se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene na enoto), navedenih v specifikaciji, ter po dejansko izvedenih količinah na podlagi potrjenih količin v gradbenem dnevniku.

Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

14. Tuji ponudnik

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik, sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

15. Izločitev iz javnega naročila

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne. Naročnik bo praviloma pred oddajo naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb najugodnejše ponudbe glede na merilo. Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti v predloženih dokazilih, soglasje k odpravi računske napake in dodatna dokazila za navedbe v ponudbi, katerih ne more sam preveriti iz drugih dostopnih virov. Dopolnjevanje ali menjavanje dokazil, povezanih s tehničnimi zahtevami predmeta naročila, ni dopustno.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

16. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.

V primeru, da bosta(do) dva ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen enako visok popust, bo izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega ponudnika.

17. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3, pri čemer si pridržuje pravico, da bo pri najugodnejšem ponudniku pred oddajo preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku osem dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika.

18. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom v IV. poglavju te dokumentacije.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »PONUDBA« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«, ki na javnem odpiranju ponudb ne bo dostopen. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »PONUDBA«, naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim obrazcem »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Lastna izjava

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, **naloži podpisano lastno izjavo (Priloga D/2) v razdelek »Izjava«.** ESPD v tem postopku ni zahtevan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« priloži podpisane lastne izjave ostalih sodelujočih.

Ostali dokumenti

Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

1.	PONUDBA
1.1.	Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudbe in izpolniti ponudbeni predračun (poglavje IV), v skladu s pogoji iz te dokumentacije, ter podpisati Zahteve investitorja pri polaganju, transportu in skladiščenju SN kablov (poglavje V). DOKAZILO: Izpolnjena ponudba s ponudbenim predračunom, ter podpisane Zahteve investitorja pri polaganju, transportu in skladiščenju SN kablov.

1.2.	Podatki o ponudniku. DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/1.
2.	POGOJI ZA SODELOVANJE IN DOKAZILA:
2.1.	Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) lastno izjavo, ki predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v izjavi to ni predvideno). V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji (skupna ponudba) in/ali podizvajalcem, ali uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo to izjavo izpolniti tudi vsak partner, podizvajalci in drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. DOKAZILO: Izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (PRILOGA D/2).
3.	RAZLOGI ZA IZKLUČITEV
3.1.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku predmetnega javnega naročila izključil ponudnika (vključno s skupnim ponudnikom in drugim subjektom, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik), če bo zanj dokazano: <ul style="list-style-type: none"> a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetu v 75. členu ZJN-3. b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec). c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. d) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. e) če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. f) če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

	<p>g) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.</p> <p>h) če nasprotja interesov iz III. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.</p> <p>i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.</p> <p>j) če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.</p> <p>k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila.</p>
4.	<p>Imenovanje pooblaščenca za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS), v skladu z 8 . točko dokumentacije JN.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/3.</p>
5.	<p>V PRILOGI D/4 se nahaja obrazec, v katerega ponudnik vpiše vodjo del, s katerim bo sodeloval pri izvedbi pogodbe.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/4.</p>
6.	<p>POGOJI ZA SODELOVANJE</p>
6.1.	<p>Ponudnik mora izkazati naslednje reference:</p> <p><u>Izvajalec elektromontažnih del</u></p> <p>Ponudnik, ki bo <u>dejansko</u> izvajal elektromontažna dela, mora ponudbi priložiti pozitivna referenčna potrdila naročnikov, da je v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb dejansko opravil elektromontažna dela na NN in SN omrežju v skupni višini najmanj 70.000,00 EUR (brez DDV), in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektromontažna dela na NN omrežju (NN stavbna inštalacijska dela se ne upoštevajo) v skupni višini najmanj 40.000,00 EUR (brez DDV), in - elektromontažna dela na SN omrežju (transformatorske postaje (TP), kablovodi in daljnovodi) v skupni višini najmanj 30.000,00 EUR (brez DDV). Ponudnik mora izkazati reference za elektromontažna dela na SN omrežju za <u>dela v TP, za dela na kablovodih in za dela na daljnovodih</u>, tj. na vseh treh vrstah naprav in ne le na eni vrsti ali dveh, in sicer za delo na vsaki vrsti naprave vsaj v višini 10 % vrednosti zahtevane reference (najmanj 3.000,00 EUR opravljenih del na posamezni vrsti naprave, skupaj 30.000,00 EUR).

	<p>Naročnik bo upošteval le reference, ki se bodo nanašale le na dela (brez materiala), ki so zaključena (opravljen interni tehnični pregled, podpisan primopredajni zapisnik ipd.).</p> <p>Ponudnik referenčni pogoj lahko izpolni tudi s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del nastopal s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem, ki bosta tudi <u>dejansko</u> izvajala elektromontažna dela, morata tudi partner in/ali podizvajalec izkazati reference, in sicer v sorazmernem deležu del, ki jih bosta partner in/ali podizvajalec dejansko izvajala v tem javnem naročilu (npr. ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki bo dela izvajal v obsegu 30 %, zato mora podizvajalec izkazati reference v obsegu 30 % zahtevanih, tj. za 21.000 EUR).</p> <p>Deleži ponudnika in/ali skupnega partnerja in/ali podizvajalca se seštevajo in morajo skupaj doseči zahtevano referenčno vrednost iz te točke.</p> <p>V primeru, da skupni partner in/ali podizvajalec dejansko ne bosta izvajala elektromontažnih del (npr. skupni partner bo izstavil le finančno zavarovanje, podizvajalec bo nudil le tehnično opremo), zanju ni treba izkazati referenc.</p> <p>Če v primeru nastopa ponudnika s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem iz ponudbe ne bo razvidno (npr. iz podizvajalske pogodbe ali drugega dela pogodbe (pri čemer podatki iz referenčnih potrdil ne veljajo)), kakšen obseg del bo izvajal posamezni udeleženec, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnega postopka.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčnega objekta, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri.</p> <p><u>Vodja del</u> Ponudnik mora izkazati reference za vodjo del, in sicer da je v zadnjih treh letih vodil izgradnje ali predelave NN omrežja v skupni dolžini vsaj 3 km in izgradnje vsaj 5 km SN kablovodov.</p> <p>Vodja del mora biti do podpisa vpisan v IZS in mora znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).</p> <p>DOKAZILO: Referenčno potrdilo (PRILOGA D/5a, D/5b in D/5c).</p>
7.	TEHNIČNI POGOJI
7.1.	<p>Ponudnik mora biti zanesljiv, strokoven, imeti izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ na razpolago mora imeti*** najmanj osem (8) operativnih delavcev (administrativo osebje (npr. tajnica, čistilke, računovodje idr.) se ne upoštevajo), od teh vsaj štiri (4) z izobrazbo elektromonter ali višjo izobrazbo elektro stroke,

	<ul style="list-style-type: none"> ○ na razpolago*** mora imeti najmanj enega (1) delavca, ki mora imeti opravljen strokovni izpit po GZ (VD) in vpis v imenik IZS (do podpisa pogodbe), ○ na razpolago*** najmanj eno (1) avtodvigalo, eno (1) vozilo za prevoz električnih drogov (min 12 m) in kablov (min teža bobna 3 t), eno (1) vozilo s košaro, en (1) bager ter eno (1) transportno vozilo za prevoz delavcev in opreme, ○ na razpolago*** mora imeti najmanj eno (1) kabelsko prikolico za prevoz kabelskih bobnov do premera minimalno 2,5 m, opremo za strojno polaganje kablov, ki mora obsegati: najmanj en (1) vlečni samohodni vitel minimalne potezne sile 3,5 T, šest (6) kabelskih nosilnih stojk nosilnosti 4T, kabelski pribor najmanj trideset (30) uvodnic dimenzij fi60-160 mm in sto (100) kabelskih valčkov ter ○ na razpolago*** mora imeti poslovno-gospodarski objekt v minimalni izmeri: <ul style="list-style-type: none"> ● pisarna v velikosti najmanj 16 m², ● delavnica v velikosti najmanj 50 m², ● skladišče v velikosti najmanj 200 m². <p>*** ponudnik kadrovske in tehnične pogoje lahko izpolni z lastnimi sredstvi (npr. zaposleni delavci, stroji v lasti), najetimi sredstvi (npr. delavci po podjemnih pogodbah, stroji po najemnih pogodbah, leasing) ali s sklicevanjem na kapacitete tretjih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vsi delavci, vključno z vodjem del, morajo imeti uspešno opravljen zdravniški pregled ter izpit iz varstva in zdravja pri delu. <p>Naročnik ima pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te točke iz uradnih evidenc oziroma zahtevati od ponudnika, da mu predloži vse zahtevane dokumente in podatke (pred sprejemom odločitve ali pred podpisom pogodbe).</p> <p>DOKAZILO: Ponudnik ponudbi predloži izjavo, na kakšen način bo zagotovil izpolnjevanje tega pogoja (PRILOGA D/6).</p>
8.	<p>V PRILOGI D/7 se nahaja osnutek pogodbe z vsebino in pogoji, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Ponudnik pogodbo priloži ponudbi, s čimer potrdi, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.</p> <p>DOKAZILO: Osnutek pogodbe (PRILOGA D/7).</p>
9.	<p>SKUPNA PONUDBA</p>
9.1.	<p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik), - izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (za vsakega partnerja). <p>Vse ostale priloge iz dokumentacije lahko podpiše glavni ponudnik (nosilec posla) tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi.</p>

	DOKAZILO: Akt o skupnem nastopu in lastna izjava (PRILOGA E/1).
10.	PONUDBA S PODIZVAJALCI
10.1.	<p>Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je treba k ponudbi predložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s strani podizvajalca - izpolnjeno, podpisano in žigosano lastno izjavo PRILOGA D/2 (za vsakega podizvajalca), - izpolnjeno prilogo osnutka pogodbe («Priloga – podizvajalec«). <p>DOKAZILO: Lastna izjava PRILOGA D/2 in izpolnjena priloga osnutka pogodbe («Priloga – podizvajalec«) (PRILOGA E/2).</p>

IV. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec »PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu izpolniti stolpec "cena/enoto" in stolpec "vrednost". Ponudnik lahko določeno postavko ponudi tudi brezplačno, tako da v stolpec "cena/enoto" pod to postavko vpiše ceno 0 (nič). Če bo v stolpcu "cena/enoto" in posledično tudi v stolpcu "vrednost", vpisan kakršen koli drug znak (npr. "/", "-" ali brez znaka ali vrednosti), bo naročnik smatral, da ponudnik ne ponuja vseh del, zahtevanih v dokumentaciji, in bo takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM¹

Številka ponudbe: _____

Ponudnik: _____

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic v EUR (brez DDV)	_____ EUR
--	-----------

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

Veljavnost ponudbe	_____ (najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije)
--------------------	--

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

¹ Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«.

PONUDBENI PREDRAČUN²

Vrsta	Št.	Opis NN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250102	Sestava in postavitvev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča	2	KOS		
Artikel	250103	Sestava in postavitvev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS	2	KOS		
Artikel	250104	Sestava in postavitvev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča	2	KOS		
Artikel	250105	Sestava in postavitvev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS	2	KOS		
Artikel	250106	Postavitvev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS	2	KOS		
Artikel	250107	Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m	2	KOS		
Artikel	250108	Montaža strešne konzole	5	KOS		
Artikel	250109	Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm ² +71,5 mm ² (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje)	500	M		
Artikel	250110	Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm ² +71,5 mm ² (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje)	500	M		
Artikel	250111	Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm ² (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje)	100	M		
Artikel	250112	Montaža zatezne sponke za SKS	5	KOS		
Artikel	250113	Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu	10	KOS		
Artikel	250114	Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a	10	KOS		
Artikel	250115	Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS ali v PMO komplet z ozemljitvami	5	GAR		
Artikel	250116	Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro	5	KOS		
Artikel	250117	Montaža sidra kompletno s temeljem	2	KOS		
Artikel	250323	Montaža opore za N drog, komplet	2	KOS		
Artikel	250118	Sestava in postavitvev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli	5	KOS		
Artikel	250119	Sestava in postavitvev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII	5	KOS		
Artikel	250324	Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli	5	KOS		

² Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

18

Elektro Gorenjska, d. d.

Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, št. NMV20-020

Vrsta	Št.	Opis NN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250325	Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli	5	KOS		
Artikel	250120	Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	10	KOS		
Artikel	250121	Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	10	KOS		
Artikel	250122	Demontaža sidra za N-drog	5	KOS		
Artikel	250123	Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	5	KOS		
Artikel	250124	Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	5	KOS		
Artikel	250125	Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	5	KOS		
Artikel	250126	Demontaža konzole z izolatorji na drogu	10	KOS		
Artikel	250127	Rezanje, skrajšanje konzole	10	KOS		
Artikel	250128	Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm ² (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG)	2500	M		
Artikel	250129	Demontaža samonosnega kabla SKS X00/0-A do 70 mm ² in prevoz v skladišče EG	1000	M		
Artikel	250130	Demontaža NN kabla po drogu	10	KOS		
Artikel	250131	Demontaža opornice z izolatorjem	10	KOS		
Artikel	250132	Demontaža svetilke JR	5	KOS		
Artikel	250133	Demontaža priključne omarice z droga (komplet)	5	KOS		
Artikel	250134	Demontaža strešnega stojala	5	KOS		
Artikel	250135	Demontaža strešnega stojala s sidrom	5	KOS		
Artikel	250136	Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev	10	KOS		
Artikel	250137	Polaganje NN kablov 240 mm ² v kabelski kanal	500	M		
Artikel	250138	Polaganje NN kablov 150 mm ² v kabelski kanal	2000	M		
Artikel	250139	Polaganje NN kablov do vključno 70 mm ² v kabelski kanal	2500	M		
Artikel	250141	Polaganje NN kablov 240 mm ² v kabelsko kanalizacijo	1000	M		
Artikel	250142	Polaganje NN kablov 150 mm ² v kabelsko kanalizacijo	2000	M		
Artikel	250143	Polaganje NN kablov do vključno 70 mm ² v kabelsko kanalizacijo	2500	M		
Artikel	250145	Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm ²	15	KOS		
Artikel	250146	Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm ²	50	KOS		

Vrsta	Št.	Opis NN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250147	Izdelava kabskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabl 4 x 70 mm ²	100	KOS		
Artikel	250148	Izdelava kabskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabl 4 x 35 mm ²	20	KOS		
Artikel	250149	Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabl 4 x 150 mm ²	10	KOS		
Artikel	250150	Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabl 4 x 70 mm ²	20	KOS		
Artikel	250151	Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabl 4 x 35 mm ²	10	KOS		
Artikel	250326	Rezanje kabla in izdelava NN kabske spojke za kable od 16 do 50 mm ²	20	KOS		
Artikel	250327	Rezanje kabla in izdelava NN kabske spojke za kable od 70 do 240 mm ²	50	KOS		
Artikel	250328	Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom	50	KOS		
Artikel	250155	Montaža opreme v kabsko omarico PMO 2 (tipizacija EG)	10	KOS		
Artikel	250156	Montaža opreme v kabsko omarico PMO 3 (tipizacija EG)	30	KOS		
Artikel	250157	Montaža opreme v kabsko omarico PMO 4 (tipizacija EG)	30	KOS		
Artikel	250158	Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj	30	KOS		
Artikel	250159	Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti	20	KOS		
Artikel	250160	Postavitev in montaža opreme v kabsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev)	10	KOS		
Artikel	250161	Postavitev in montaža opreme v kabsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev)	10	KOS		
Artikel	250162	Postavitev prazne ali že opremljene kabske omarice PS-RO ali PS-PMO	25	KOS		
Artikel	250163	Izdelava notranjega priključka (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtnanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava vlečenje P žice do 10 Cu mm ² in izdelava prevezav in beljenje) *	50	KOS		
Artikel	250164	Polaganje NN kabla za izdelavo notranjega priključka od PS-MO do vstopa v objekt	50	KOS		
Artikel	250165	Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO	25	KOS		

Vrsta	Št.	Opis NN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250166	Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami	25	KOS		
Artikel	250167	Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitve v PMO	25	KOS		
Artikel	250168	Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitve v PMO	50	KOS		
Artikel	250169	Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve)	50	KOS		
Artikel	250170	Demontaža obstoječe vzdane priključno merilne omarice vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli	50	KOS		
Artikel	102383	Demontaža obstoječe vzdane priključno merilne omarice in vzdava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli	20	KOS		
Artikel	102384	Demontaža obstoječe vzdane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del	20	KOS		
Artikel	102385	Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava in montaža kabske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli	20	KOS		
Artikel	102386	Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava in montaža kabske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli	20	KOS		
Artikel	102387	Dolbljenje rege dimenzij 0,15x0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzdava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade	25	M		
Artikel	250329	Demontaža obstoječe prostostoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli	25	KOS		
Artikel	250171	Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet	50	KOS		
Artikel	250172	Zamenjava trifaznega števca	20	KOS		
Artikel	250173	Zamenjava enofaznega števca	20	KOS		
Artikel	250174	Zamenjava stikalne ure	20	KOS		
Artikel	250175	Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM	50	KOS		
Artikel	250176	Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM	50	KOS		
Artikel	250177	Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM	50	KOS		
Artikel	250178	Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM	50	KOS		
Artikel	250179	Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko	50	KOS		
Artikel	250180	Odklop in izvlečenje obstoječega kabla iz omarice	100	KOS		

Vrsta	Št.	Opis NN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250181	Uvod in pritrditev kabla v omarici	100	KOS		
Artikel	250182	Uvod kabla v TP in pritrditev	100	KOS		
Artikel	250183	Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov)	100	KOS		
Artikel	250184	Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice	50	KOS		
Artikel	250185	Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števecva do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec)	100	KOS		
Artikel	250186	Režijska ura za KV delavca	100	URA		
Artikel	250330	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki	0	M		
Artikel	250331	Črpanje vode s potopno črpalko	100	URA		
		SKUPAJ NN dela v EUR brez DDV				

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250187	Sestava in postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250288	Sestava in postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG)	2	M		
Artikel	250189	Sestava in postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250190	Sestava in postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250191	Sestava in ročna postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250192	Sestava in ročna postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250193	Sestava in ročna postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250194	Sestava in ročna postavitvev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250195	Sestava in postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250196	Sestava in postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250197	Sestava in postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250198	Sestava in postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250199	Sestava in ročna postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250200	Sestava in ročna postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250201	Sestava in ročna postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250202	Sestava in ročna postavitvev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250203	Sestava in postavitvev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250204	Sestava in postavitvev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250205	Sestava in ročna postavitvev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250206	Sestava in ročna postavitvev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250207	Sestava in postavitvev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250208	Sestava in postavitvev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG)	2	KOS		
Artikel	250209	Sestava in postavitvev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu	2	KOS		
Artikel	250210	Sestava in postavitvev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog	2	KOS		
Artikel	250211	Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV	2	KOS		
Artikel	250212	Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami	2	KOS		
Artikel	250213	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm ²) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 200m do 500m, 1 vodnik)	2000	M		
Artikel	250214	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm ²) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik)	2000	M		
Artikel	250215	Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem	5	GAR		
Artikel	250216	Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga	10	KOS		
Artikel	250217	Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu	10	KOS		
Artikel	250218	Montaža kompozitnega izolatorja, komplet s tokovno vezjo	10	KOS		
Artikel	250219	Montaža odvodnikov prenapetosti, komplet z povezavo na ozemljitev	10	GAR		
Artikel	250220	Pritrditev tokovodnika z pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura	4	KOS		
Artikel	250221	Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	20	KOS		

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250222	Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	20	KOS		
Artikel	250223	Demontaža sidra za N-drog	5	KOS		
Artikel	250224	Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	10	KOS		
Artikel	250225	Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	5	KOS		
Artikel	250226	Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena	3	KOS		
Artikel	250227	Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm ² (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG	10000	M		
Artikel	250228	Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo	10	KOS		
Artikel	250229	Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog	10	KOS		
Artikel	250230	Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo	10	KOS		
Artikel	250231	Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo	10	KOS		
Artikel	250232	Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo	10	KOS		
Artikel	250233	Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev	5	KOS		
Artikel	250234	Demontaža obešanja za SKS na obstoječem drogu	5	KOS		
Artikel	250332	Demontaža tokovnih lokov	5	KOS		
Artikel	250235	Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom na skladišče EG oz. deponijo	2	KOS		
Artikel	250236	Demontaža TR in prevoz v skladišče EG	5	KOS		
Artikel	250237	Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG	3	KOS		
Artikel	250238	Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo	2	KOS		
Artikel	250239	Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m	5	KOS		
Artikel	250240	Razvlek betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m	5	KOS		
Artikel	250241	Izdelava tokovnih lokov (bigelnov)	5	KOS		
Artikel	250242	Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča	1	KOS		
Artikel	250243	Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES	1	KOS		

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250244	Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča	1	KOS		
Artikel	250245	Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES	1	KOS		
Artikel	250246	Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča	1	KOS		
Artikel	250247	Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES	1	KOS		
Artikel	250248	Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča	1	KOS		
Artikel	250249	Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES	1	KOS		
Artikel	250250	Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za Ericsson	1	KOS		
Artikel	250251	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 95 mm ² , komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel)	100	M		
Artikel	250252	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 95 mm ² , komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel)	100	M		
Artikel	250253	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 70 mm ² , komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel)	100	M		
Artikel	250254	Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 70 mm ² , komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel)	100	M		
Artikel	250255	Demontaža konzol na obstoječem A drogu	10	KOS		
Artikel	250256	Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG)	5	KOS		
Artikel	250257	Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG)	5	KOS		
Artikel	250258	Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog	5	KOS		
Artikel	250259	Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog	10	KOS		
Artikel	250261	Polaganje SN kablov 3x1x150 mm ² oz. 240 mm ² v kabelski jarek, polaganje v trikot	1000	M		
Artikel	250263	Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm ² v kabelski jarek, polaganje v trikot	100	M		
Artikel	250265	Polaganje SN kablov 3x1x240 mm ² v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev)	1000	M		
Artikel	250267	Polaganje SN kablov 3x1x150 mm ² v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev)	2000	M		

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enota	Vrednost
Artikel	250269	Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev)	100	M		
Artikel	250270	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2)	1	KOS		
Artikel	250271	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2)	1	KOS		
Artikel	250272	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2)	1	KOS		
Artikel	250273	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2)	1	KOS		
Artikel	250274	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2)	1	KOS		
Artikel	250275	Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2)	1	KOS		
Artikel	250276	Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja	1	KOS		
Artikel	250277	Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja	1	KOS		
Artikel	250278	Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja	1	KOS		
Artikel	250279	Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo	1	KPL		
Artikel	250280	Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo	1	KPL		
Artikel	250292	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal	1000	M		
Artikel	250284	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal	1000	M		
Artikel	250286	Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal	100	M		
Artikel	250288	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo	1000	M		
Artikel	250290	Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo	1000	M		
Artikel	250292	Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo	100	M		
Artikel	250333	Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni)	100	M		
Artikel	250293	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2)	1	KOS		
Artikel	250294	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2)	1	KOS		
Artikel	250295	Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2)	1	KOS		
Artikel	250296	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2)	1	KOS		
Artikel	250340	Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2)	1	KOS		

Vrsta	Št.	Opis SN dela	Količina	Enota	Cena/enoto	Vrednost
Artikel	250297	Izdelava kableske spojke za trižilni kabel (od 70 do 240 mm ²)	1	KOS		
Artikel	250298	Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm ² v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja	1	KOS		
Artikel	250299	Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm ² v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja	1	KOS		
Artikel	250300	Priklop trižilnega kabla 1x3x70 mm ² v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja	1	KOS		
Artikel	250301	Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm ² po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo	1	KPL		
Artikel	250302	Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm ² po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo	1	KPL		
Artikel	250334	Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP	10	KOS		
Artikel	250341	Uvod kabla v TP in pritrditev	10	KOS		
Artikel	250335	Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kableske kanalizacije ali kinete	100	M		
Artikel	250336	Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demoniranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG	100	M		
Artikel	250337	Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli	1	KOS		
Artikel	250338	Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG	1	KOS		
Artikel	250339	Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve	3	KOS		
Artikel	250303	Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG	1	KPL		
Artikel	250304	Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kableskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe...)	1	KPL		
Artikel	250305	Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom	50	KOS		
Artikel	250306	Režijska ura za KV delavca	50	URA		
		SKUPAJ SN dela v EUR brez DDV				
		SKUPAJ NN in SN dela v EUR brez DDV				

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Kraj: _____, datum: _____

(žig in podpis)

Ponudnik: _____

PRILOGE D/1 DO D/7

Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika: _____

Naslov ponudnika: _____

Kontaktna oseba: _____

Elektronski naslov kontaktne osebe: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Identifikacijska številka ponudnika: _____

Matična številka ponudnika: _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

IZJAVA

V zvezi s predmetnim javnim naročilom

(naziv in naslov ponudnika)

1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 - ne obstajajo razlogi za izključitev iz javnega naročila, navedeni v 3. podtočki 19. točke dokumentacije JN,
 - izpolnjujemo vse pogoje za sodelovanje v javnem naročilu, navedene v 2. in 6. podtočki 19. točke dokumentacije JN.

2. Izjavljamo, da smo mikro, malo ali srednje podjetje DA NE
(ustrezno obkrožite)

3. Izjavljamo, da nastopamo s skupnim partnerjem: DA NE
(ustrezno obkrožite)

4. Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem: DA NE
(ustrezno obkrožite)

5. Izjavljamo, da uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov: DA NE
(ustrezno obkrožite)

6. Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili vse zahtevane dokumente.

7. Izjavljamo, da bomo, če bomo izbrani, imeli ves čas trajanja pogodbe na razpolago najmanj osem operativnih delavcev in enega VD, ki bodo imeli opravljen zdravniški pregled in preizkus iz varnosti in zdravja pri delu.

8. Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, in imamo vsa potrebna dovoljenja, ki se zahtevajo za opravljanje te dejavnosti.

9. Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo JN in, da smo vso navedeno dokumentacijo JN upoštevali pri pripravi ponudbe.

10. Izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali določila zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in ponudbe nismo sestavili v nasprotju s pravili konkurence.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (**izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS**):

Naziv: _____

Naslov: _____

E-naslov in telefon: _____, _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

**Vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe
(v skladu s podtočko 5, točke 19 dokumentacije)**

Vodja del: _____,

št. vpisa v IZS (če je že vpisan): _____.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

**REFERENČNO POTRDILO
ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA NA NN OMREŽJU**

Izjavljamo, da je družba

za našo družbo izvedla elektromontažna dela na NN omrežju, in sicer:

Št.	Pogodba št.	Pogodbeni objekt-projekt (in opis)	Leto izvedbe	Napetostni nivo	Vrednost brez DDV (v EUR)
1					
2					
3					

Zgoraj navedene vrednosti ne zajemajo stroškov materiala, ampak le stroške izvedenih del.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig

(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki,
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

**REFERENČNO POTRDILO
ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA NA SN OMREŽJU**

Izjavljamo, da je družba

za našo družbo izvedla elektromontažna dela na SN omrežju, in sicer na (*ustrezno obkroži*):

- a) transformatorskih postajah,
- b) kablovodih,
- c) daljnovodih.

Št.	Pogodba št.	Pogodbeni objekt-projekt (in opis)	Leto izvedbe	Napetostni nivo	Vrednost brez DDV (v EUR)
1					
2					
3					

Zgoraj navedene vrednosti ne zajemajo stroškov materiala, ampak le stroške izvedenih del.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig

(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki,
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

**REFERENČNO POTRDILO
ZA VODJO DEL**

Izjavljamo, da je vodja del:

za našo družbo vodil, in sicer (*ustrezno obkroži*):

- a) izgradnjo ali predelavo NN omrežja,
- b) izgradnjo SN kablovoda.

**Referenčni objekt, na katerega se nanaša referenca, mora biti najmanj v namenski uporabi (vsaj podpisan zapisnik o preizkusnem obratovanju, o stavljanju pod napetostjo ipd).*

Št.	Pogodba št.	Pogodbeni objekt-projekt (opis) in dolžina trase	Leto izvedbe	Napetostni nivo
1				
2				
3				

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dela je navedena oseba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig

(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki,
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

**Izjava ponudnika, na kakšen način bo zagotovil izpolnjevanje
kadrovskega in tehničnega pogoja³**

(v skladu s podtočko 7.1, točke 19 dokumentacije)

³ Ponudnik v izjavi navede, na kakšen način bo izpolnil kadrovske in tehnične pogoje, npr.: dela bo izvajal z lastnimi zaposlenimi delavci, polovico delavcev bo zagotovil z lastnimi zaposlenimi, polovico pa s podizvajalcem, VD je pri njem zaposlen oziroma z njim ima sklenjeno podjemno pogodbo, mehanizacijo ima lastno oziroma jo bo zagotovil z najemno pogodbo ipd.

OSNUTEK POGODBE

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
 identifikacijska št.: SI 20389264
 matična številka: 5175348

in

Izvajalec:

_____, ki ga zastopa _____
 identifikacijska št.: SI _____
 matična številka: _____

sklepata

POGODBO št. NMV20-020

**IZVAJANJE ELEKTROMONTAŽNIH DEL NA ELEKTROENERGETSKEM OMREŽJU NA OBMOČJU
 KN ŠKOFJA LOKA-MEDVODE IN KN CERKLJE-VISOKO, NA VPOKLIC**

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Naročnik je za izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, izvedel javno naročilo, ki ga je dne _____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. _____. Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. NMV20-020 z dne _____.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, kot to izhaja iz dokumentacije št. NMV20-020 z dne _____, ponudbe izvajalca št. _____, z dne _____, in ponudbenega predračuna. Ponudba izvajalca in ponudbeni predračun sta prilogi te pogodbe.

V primeru, da bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Razpisana dela se bodo opravljala postopno, na različnih lokacijah na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini

oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«. Praviloma bodo v posamezno naročilo vključene le nekatere postavke iz ponudbenega predračuna. Ker so količine objektivno neugotovljive (odvisne od potreb oziroma zahtev odjemalcev, ki lahko nastanejo po sklenitvi te pogodbe), so navedene količine v specifikaciji predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo navzgor ali navzdol, kar je odvisno od potreb naročnika in zagotovljenih finančnih sredstev.

Naročnik ima pravico, da pogodbeno storitev naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu izvajalec po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in kvalitete zahtevanih del. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbeni vrednost v EUR brez DDV, skladno s ponudbenim predračunom izvajalca _____ EUR.

Cene/enote, navedene v ponudbenem predračunu, so fiksne ves čas veljavnosti te pogodbe in so določene tako, da vsebujejo vse stroške (material, prevoz, zavarovanje gradbišča, zaključna dela idr.), razen DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Naročnik bo s sukcesivnim naročanjem del določal konkretni obseg del po tej pogodbi, pri čemer si naročnik pridržuje pravico do zmanjšanja obsega pogodbenih del glede na dejanske potrebe naročnika. Pogodbeni vrednost zaradi večjih potreb lahko odstopa navzgor do 20 %.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbeni cena iz prvega odstavka tega člena ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki morebiti v dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji, ker so točne količine v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljive.

ROK IZVEDBE

4. člen

Izvajalec je dolžan pred posameznim naročilom izdelati ponudbeni predračun, ki ga pripravi po predhodnem ogledu lokacije predvidenih del, in ga predložiti naročniku v roku treh (3) delovnih dni po opravljenem ogledu. Na podlagi predloženega predračuna naročnik izvajalcu izstavi pisno naročilo (naročilnico), skupaj z ustrezno projektno dokumentacijo, v katerem določi tudi rok izvedbe del posameznega naročila. Začetek del posameznega naročila ne sme biti daljši od štirinajst (14) dni od dneva pisne zahteve naročnika (prejem naročilnice). Izvajalec ne sme pričeti z deli, dokler s strani naročnika ne prejme pisnega naročila in ustrezne projektne dokumentacije.

Izvajalec sme pričeti z deli, ko mu naročnik potrdi, da je obvestil lastnike zemljišč o pričetku del.

V primeru dodatnih nepredvidenih ali več del mora izvajalec pred uvedbo le-teh pridobiti pisno potrditev naročnika.

V primeru, da se pri naročniku pojavijo neodložljiva dela, se je izvajalec dolžan odzvati v roku enega (1) delovnega dne po pisni zahtevi naročnika. V primeru defekta ali drugih nujnih del na elektroenergetskih napravah in objektih, ko je prekinjena ali ogrožena oskrba prebivalstva in gospodarstva z električno energijo, se je izvajalec dolžan (ne glede na čas dogodka – delovni dan,

popoldan, vikend, praznik, ponoči) odzvati s potrebno ekipo in mehanizacijo na dogovorjeno lokacijo v času, ki ne bo daljši od dveh (2) ur od poziva naročnika.

Izvajalec je v zamudi, če po lastni krivdi prekorači časovni okvir za izvedbo del, določenih s pogodbo oziroma posebej dogovorjenih z vsakokratnim naročilom, ali se ne odzove pravočasno v primeru neodložljivih ali nujnih del. Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom z naročnikom oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali se v primeru nepredvidenih in neodložljivih del ne odzove v navedenem času, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

Naročnik ima pravico pogodbo razdreti, če se izvajalec v primeru nepredvidenih in neodložljivih del dvakrat ali večkrat ne odzove pravočasno (II. odstavek tega člena) ali če trikrat ali večkrat zamudi z izvedbo redno naročenega dela (I. odstavek tega člena), v tem primeru pa naročniku pri drugi oziroma tretji ali naslednji zamudi izvajalcu ni potrebno več dajati dodatnega izpolnitvenega roka. Prav tako ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če mu je z zamudo nastala škoda.

OBRAČUN IN ROK PLAČILA

5. člen

Izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene na enoto, ne glede na več ali manj dela), navedenih v ponudbenem predračunu, ter po dejansko vgrajenih količinah materiala in izvedenih delih, na podlagi vsakokratnega posameznega naročila. Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen in dejanskih količin, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Pogoji za obračun je vpis naročnika v gradbeni knjigi, da so dela zaključena (7. člen te pogodbe). Opravljena in s strani naročnika potrjena dela bo izvajalec zaračunaval najkasneje do 5. dne v tekočem koledarskem mesecu za pretekli koledarski mesec.

Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 15 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko izvajalec izda nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za izvedene storitve v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

Izvajalec svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

V primeru, da izvajalec ne dostavi pravočasno (glede na 10. člen te pogodbe) izpolnjenega obrazca "Obvestilo o izgradnji zaradi izvedbe posnetka stanja EE naprav" (priloga pogodbe), bo naročnik izvajalcu plačilo računa zmanjšal za 10 %. Če bo izvajalec dvakrat ali večkrat zamudil s to svojo obveznostjo, ima naročnik pravico pogodbo razdreti in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

DOKUMENTACIJA

6. člen

Izvajalec je dolžan pri pripravi predračunov uporabljati tabele tehničnih specifikacij v vsebini in obliki, kot so priloga te pogodbe.

Izvajalec mora na objektu voditi knjigo obračunskih izmer ter ažurno sestavljati in urejati ostalo dokumentacijo. Vpise v gradbeno knjigo lahko opravlja le nadzorni organ naročnika.

Izvajalec pri izvedbi posameznega naročila lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe mora potrditi odgovorni projektant naročnika.

Pred prevzemom del je izvajalec za uspešno izvedbo tehničnega oziroma strokovno tehničnega pregleda dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo v skladu z gradbenim zakonom.

PREVZEM DEL

7. člen

Ob zaključku del posameznega naročila mora izvajalec predati knjigo obračunskih izmer v pregled nadzornemu inženirju naročnika.

Prevzem del se bo vršil po končanih delih na posameznem objektu (posameznem naročilu). Dela so zaključena in prevzeta, ko naročnikov predstavnik ugotovi, da so vse obveznosti izpolnjene po zahtevah naročnika in to potrdi v gradbeni knjigi.

Potrditev izvedbe posameznega naročila v gradbeni knjigi predstavlja osnovo za izstavitve računa. Z dokončnim prevzemom del posameznega naročila preide riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca na naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema posameznega naročila pride do izgube ali škode na objektu, materialu idr., ki predstavlja predmet pogodbe, mora izvajalec popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

8. člen

Izvajalec je dolžan na lastne stroške vso opremo in vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugimi poškodbami.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del. V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti izvajalca, mora izvajalec na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi dokumenti in navodili nadzornega organa.

Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo je povzročil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

GARANCIJSKI ROK

9. člen

Izvajalec za opravljena dela daje naslednje garancije za dobro izvedbo del:

- za elektromontažna dela: 36 mesecev,
- za vgrajeni material: 12 mesecev.

Garancijski rok začne teči z dnem potrditve naročnika v gradbeni knjigi, da so vse obveznosti izpolnjene po zahtevah naročnika (7. člen te pogodbe).

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika. Soglašata tudi, da, če ne bo pričel z delom v štirinajstih (14) dneh oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik na njegovo račun pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu.

V primeru neodprave napak ali nedokončanja preostalega dela v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico izvajalcu obračunati vso nastalo škodo.

Izvajalec se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe v obdobju enega leta brezplačno odpravil skrite napake na izvedenih delih.

OBVEŠČANJE NAROČNIKA O IZGRADNJI EE NAPRAV

10. člen

Izvajalec je dolžan vsaj en dan pred pričetkom del obvestiti predstavnika naročnika o predvidenem SN kablov ter v fazi izvajanja del pravočasno (to je, ko je še možno s prostim očesom zaznati potek trase kabla oz. kabelske kanalizacije) pisno obvestiti predstavnika naročnika zaradi izvedbe posnetka poteka kablovoda oz. kabelske kanalizacije in evidentiranja EE naprav. V ta namen mora izvajalec izpolniti obrazec "Obvestilo o izgradnji zaradi izvedbe posnetka stanja EE naprav", ki je priloga te pogodbe, in ga posredovati naročniku na način, kot je naveden na obrazcu.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da:

- bo prevzeta dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, dokumentacijo JN (zlasti v skladu z Zahtevami investitorja pri polaganju, transportu in skladiščenju SN kablov), pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete,
- je odgovoren za kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetih del. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca,
- mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu inženirju naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del ter spoštovanjem predpisov iz varnosti in zdravja pri delu,
- je dolžan poskrbeti za zavarovanje gradbišča,
- mora pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo upoštevati okoljevarstvene predpise,
- bo na lastne stroške vso opremo in vsa izvršena dela zaščitil proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam,
- da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču in čistil okolico,
- se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev po tej pogodbi pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, in upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov,
- se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe, dela izvajal z zadostnim številom delavcev, ki so ustrezno usposobljeni, in imel na razpolago zadostne tehnične zmogljivosti (izpolnjevanje kadrovskega in tehničnega pogoja iz podtočke 7.1 točke 19 dokumentacije). Naročnik ima pravico, da občasno preverja izpolnjevanje kadrovskega in tehničnega pogoja.
- se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

V primeru, da naročnik v času garancijske dobe (9. člen pogodbe) ugotovi, da dela niso opravljena kvalitetno ali v skladu z zahtevami naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti napako in delo izvesti v vsem tako, kot je potrebno.

12. člen

Izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim je vstop v objekte, kjer se nahajajo elektroenergetske naprave pod napetostjo, dovoljen le v prisotnosti predstavnika naročnika (krajevnega nadzornika oziroma drugega naročnikovega zaposlenega) oziroma ob izpolnjevanju pogojev, določenih v pisnem dovoljenju za delo. Predstavniki naročnika ima pravico, da pred vstopom v objekt preveri istovetnost izvajalca oziroma njegovega delavca.

Predstavniki naročnika je dolžan v objektih označiti območja, ki so za vstop prepovedana, oziroma na morebitna nevarna območja opozoriti izvajalca. Izvajalec je dolžan ta območja spoštovati, ker je to pomembno tako za njegovo varnost (oziroma varnost njegovih delavcev) kot tudi za varnost obratovanja objekta.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (februar 2015)), ki je sestavni del pogodbe in enako zavezujoč kot pogodba.

ODPADKI

13. člen

Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov, pri tem pa bo moral pridobiti evidenčni list, ki ga mora dostaviti naročniku, kot prilogo računu.

Koristne odpadke, ki vsebujejo baker, bron, medenino, aluminij, železo, jeklo, mešanico kovin idr. in kable, mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali Žirovnici oziroma na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer mora izpolniti evidenčni list in ga dostaviti naročniku.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi, in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe dobavljen pravočasno, v skladu s tehnično dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo.

Naročnik ima pravico občasno preverjati izpolnjevanje kadrovskega in tehničnega pogoja, navedenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, št. NMV20-020 z dne _____.

Naročnik ima pravico kadarkoli preveriti način polaganja kablov in v primeru kršitev takoj prekiniti nadaljnja dela.

PODIZVAJALCI

15. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjeno lastno izjavo teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE

16. člen

Izvajalec mora kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku pred podpisom pogodbe priložiti podpisano bianco menico, skupaj s pooblastilom za izpolnitev, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku.

Naročnik ima pravico zavarovanje unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi, ne da bi o tem predhodno na to opozoril izvajalca, mora ga pa o unovčitvi pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Finančno zavarovanje velja še en mesec dalj od najdaljšega garancijskega roka po tej pogodbi (9. člen te pogodbe).

17. člen

Izvajalec lahko, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje, kot je navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, za kar kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

V primeru, da se izvajalec odloči za to možnost zavarovanja, mora na plačilnem nalogu v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko pogodbe.

VIŠJA SILA

18. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbeni stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN

19. člen

Če izvajalec ne dokonča pogodbenih obveznosti posameznega naročila v določenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 %, vrednosti posameznega naročila brez DDV (po ponudbenem predračunu), vendar skupno največ 10 % vrednosti posameznega naročila brez DDV. Če škoda, ki jo utрпи naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec ne izpolnjuje del v skladu s to pogodbo in naročnik odpove pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če naročnik med izvajanjem pogodbe ugotovi, da izvajalec dela izvaja z neusposobljenimi delavci (neizpolnjevanje kadrovskega pogoja, npr. delavci nimajo ustrezne izobrazbe ali veljavnih potrdil o opravljenem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu idr.) ali da ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (neizpolnjevanje tehničnega pogoja), ima naročnik pravico, da za vsak dan neizpolnjevanja kadrovskega in/ali tehničnega pogoja, zahteva pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR.

Če naročnik med izvajanjem pogodbe ugotovi, da izvajalec kablov ne polaga na način, kot je navedeno v Dokumentaciji JN, pogodbi in Zahtevah investitorja pri polaganju, transportu in skladiščenju SN kablov (poglavje V), ima naročnik pravico, da v vsakem ugotovljenem primeru zahteva pogodbeno kazen v višini 10 % vrednosti položenega kabla.

Če se izvajalec na neodložljiva ali nujna dela (IV. odstavek 4. člena te pogodbe) ne odzove pravočasno, ali če se sicer odzove, vendar ne s potrebno ekipo in mehanizacijo (premalo delavcev, nezadostna ali nepravilna tehnična opremljenost), ima naročnik pravico, da za vsak nepravočasni in/ali kadrovske in tehnično neprimeren odziv zahteva pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbeni kazen ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

20. člen

Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, navedenih v tej pogodbi. Za vsa dela mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja izvajanje razpisanih del.

S strani naročnika bodo za izvajanje pogodbenih obveznosti skrbeli (odgovorne osebe oz. nadzorni inženirji):

- KN Cerklje-Visoko – _____, (tel. _____),
- KN Škofja Loka-Medvode – _____, (tel. _____),

S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo odgovorna oseba _____ (tel. _____), ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžna neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.

Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

21. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

22. člen

Naročnik izvajalcu z namenom izvajanja pogodbene obveznosti po potrebi izroča naslednje osebne podatke lastnikov zemljišč: ime, priimek, naslov, telefonska številka, parcelna številka (*po potrebi se dopolni*).

Osebnih podatki iz prejšnjega odstavka so del Evidence o uporabnikih DO.

23. člen

Izvajalec mora poskrbeti za zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščen uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščen obdelava teh podatkov.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec naročnikove dokumente in vsebine, ki jih je ta kakorkoli prejel, učinkovito izbrisati.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

24. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun

izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

25. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi morebitni podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti vsakega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV IN ODSTOP OD POGODBE

26. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. NMV20-020 z dne _____,
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _____ z dne _____,
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _____,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- če je v tej pogodbi tako določeno,
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združenja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 30 dnevним odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno pošto pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

RAZVEZNI POGOJ

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz II. odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.

Izvajalec v primerih iz 26. in tega člena pogodbe ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

28. člen

Priloge k tej pogodbi so:

- ponudba s ponudbenim predračunom št. _____, z dne _____,
- »Prilogi – podizvajalec«,
- obrazec "Obvestilo o izgradnji zaradi izvedbe posnetka stanja EE naprav",
- Zahteve investitorja pri polaganju, transportu in skladiščenju SN kablov.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. _____, z dne _____,
- dokumentacijo št. NMV20-020 z dne _____,
- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (februar 2015)).

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

29. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce), pogodba preneha veljati.

Pogodba se sklepa od 1. 7. 2020 oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši, do 31. 12. 2020.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

_____, dne _____
(kraj)

Kranj, dne _____

Izvajalec:

Naročnik:

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

48

Elektro Gorenjska, d. d.

Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, št. NMV20-020

Priloga 1 – podizvajalec

Javno naročilo: Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, št. NMV20-020⁴

PODIZVAJALEC: **1. podizvajalec ob oddaji ponudbe**
2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)
3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)
(ustrezno obkroži)

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Zakoniti zastopnik podizvajalca: _____

Elektronski naslov in telefon: _____

ID in matična številka podizvajalca: _____

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): **DA** **NE**
(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
- da bomo predložili izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporabljamo žig) latno izjavo,
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Podizvajalec:

Žig in podpis:

⁴ S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravnava podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Naročnik:

Žig in podpis:

Priloge:

- izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Elektro Gorenjska, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Priloga 2 - Obvestilo

Datum:

Služba za tehnično dokumentacijo

Služba za investicije (g. _____)

Zadeva: Obvestilo o izgradnji zaradi izvedbe posnetka stanja EE naprav

Obveščamo vas, da je potrebno z vaše strani najkasneje do pristopiti k evidentiranju (snemanju) naslednjih EE sredstev:

Transformatorska postaja:

Investitor / last	ID TP	Naziv TP	Tip TP	Delovni nalog

Vod (kabel, DV, kabelska kanalizacija):

Investitor / last	Naziv kabla ali DV ali kabelske kanalizacije	Presek ali št. cevi	Oznaka kabla ali voda	Delovni nalog

Op.: Zgornje podatke izpolni izvajalec skupaj z nadzornim inženirjem

Izpolni predstavnik službe za tehnično dokumentacijo na Elektru Gorenjska, d. d.:

Obvestilo je bilo pravočasno poslano službi za tehnično dokumentacijo: DA NE

Obvestilo prejel: dne Podpis:

Obvezna priloga: skica, v kateri so navedeni potek, tip, presek in dolžina kablov oz. ustrezni podatki za kabelsko kanalizacijo (št. cevi, jaški,).

Obvestilo poslal:

Podpis:

Poslati na fax: 04 20 83 275 ali po e-pošti na vse naslove:

...

PRILOGI E/1 IN E/2

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom predložiti za vsakega skupnega ponudnika posebej naslednja dokazila:

- akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik sam)
- izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (za vsakega partnerja)

V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivost drugih subjektov, mora za tem listom predložiti tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano lastno izjavo za vsakega od subjektov, katerega zmogljivost uporablja.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:

- izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (za vsakega podizvajalca)
- izpolnjena priloga osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«) – **izpolnita se obe strani: prva stran se izpolni s podatki za podizvajalca (podpiše jo podizvajalec), drugo stran podpiše ponudnik**

PRILOGA F/1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam **Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj**, da lahko podpisano blanco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, oddane v postopku naročila za **izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju na področju KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko, na vpoklic, z oznako NMV20-020**, skladno z določili dokumentacije z dne _____, in ponudbe št. _____ z dne _____ za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih **v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV**. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Elektra Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj št. **S156 2900 0000 1824 912**. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Podpis in žig:

Op.: Izpolnjeno menično izjavo, skupaj s podpisano blanco menico, izbrani ponudnik predloži ob podpisu pogodbe.

V. ZAHTEVE INVESTITORJA PRI POLAGANJU, TRANSPORTU IN SKLADIŠČENJU SN KABLOV

- TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE KABLOV
- ODVIJANJE IN POLAGANJE KABLOV

Nekaj od tega nazorno prikazuje slike, za ostalo pa velja:

Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico, ki omogoča prosto vrtenje bobna brez poškodb zunanje plasti kabla. Kabel se odvíja s počasnim in enakomernim vlečenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja nasprotna smeri puščice na bobnu. Pri odvijanju je potrebno zagotoviti možnost zaviranja bobna. Postopek odvijanja kabla z bobna in njegovo polaganje v izkopani rov je odvisen od trase, prepek v in ob jarku ter od razpoložljive mehanizacije.

Dan pred polaganjem kablov, mora izvajalec obvestiti nadzor, ki preveri ustreznost jarka in določi osebo, ki bo s strani investitorja nadzirala potek izvedbe. Nadzor nad izvedbo, na dan polaganja kabla imenovana oseba potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Polaganje kabla v jarek se lahko izvede na več načinov:

Ročno polaganje kablov (pri krajših dolžinah do 300 m in pri sektorjih z ostrim spreminjanjem trase.)

Odviti kabel nosijo delavci na rokah. Število delavcev se določi tako, da znaša obremenitev na enega delavca do 25 kg. Pri tem je potrebno paziti na minimalne dopustne polmere krivljenja kabla in da se kabel ne sme vleči po tleh. Na zahtevnejših trasah je potrebno večje število delavcev.

Kabel se pred polaganjem v kabelski jarek izjemoma lahko predhodno razvleče po tleh ob jarku pod pogojem, da na terenu ni ostrih predmetov ali robov, nato pa se kabel preloži v za to pripravljen kabelski jarek.

Pri ročnem polaganju kabla si lahko pomagamo tudi z uporabo valjev. Razpored valjev se določi glede na potek trase.

Pogoj je, da se kabel ne vleče po tleh in da se ne prekorači dopustnega polmera krivljenja.

Kabel se ne sme vleči preko trdih ter ostrih predmetov in robov.

Strojno polaganje kablov

Polaganje kabla z vitlom v kabelski jarek se dopušča na trasi, kjer ni večjih ovir in krivin. Kabel se vleče preko vrtljivih valjev, ki so nameščeni na dnu rova v razmiku od 4 do 6 m odvisno od tipa in teže kabla na meter. Vlečna vrv je z vlečno nogavico povezana s koncem kabla. Velikost vlečne nogavice je odvisna od premera kabla. Po polaganju se mora dolžina kabla, ki jo je objela vlečna nogavica, odstraniti in ponovno vodotesno zatesniti konec kabla, če se takoj ne izdelata kabelski končnik.

V primeru polaganja kabla na lomljeni trasi je potrebno uporabiti kotne valje. Na mestih, kjer ni mogoče postaviti valjev, nosijo kabel delavci na prej opisani način.

Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno določiti silo vlečenja kabla glede na dolžino kabla, koeficient trenja, lomljenja in nagib trase. Vrednost vlečne sile ne sme preseči dopustne mehanske obremenitve kabla oziroma vrednosti v tabeli 22 in HD 620 S2 PART 10-C-25 (za Cu vodnik 50 N/mm² in za Al vodnik 30 N/mm²).

Pri mehaniziranem načinu polaganja kabla je potrebno kontinuirano preverjati vlečno silo z dinamometrom in jo spremljati med polaganjem. Po polaganju izvajalec predloži naročniku poročilo o nateznih sila vlečenja kabla.

Za preprečevanje torzijske obremenitve kabla se med vlečno vrvjo in nogavico namesti antitorzijsko spojko.

Velikost obremenitve kabla glede na raztezek in natezanje, ki ga povzroča vlečna sila, sta odvisna od:

- tipa in konstrukcije kabla,
- teže kabla na enoto dolžine ali dolžine kabla za določeno traso,
- od koeficienta trenja med kablom in vrtečimi se valji, steno rova ali cevi,
- od smeri vlečne sile in poti kabla pri spremembah trase,
- od profila in načrta trase odnosno polmerov zakrivljenosti trase v vodoravni in navpični ravnini.

Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka z nastavitvijo max vlečne sile na samem vitlu, ki bo popustila pri prekoračitvi dopustne vlečne sile.

Za zmanjšanje vlečnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabl v vlečni smeri. Ti se namestijo vzdolž trase na razmiku od 20 do 30 m, kar je odvisno od teže kabla ter na vhodu in izhodu lomljene trase. Motorni valji so medsebojno povezani za sinhronizirano delo in se jih upravlja z enega mesta.

Pri odvijanju in transportu kabla je potrebno upoštevati minimalno dopustni polmer krivljenja kablov, ki ga prikazuje tabela 23. Polmeri krivljenja, prikazani v tabeli 23, so lahko izjemoma manjši za 30 %, če se krivljenje izvaja preko šablon ali če se krivi kabl pred kabelskimi končniki.

Tabela 23 Minimalni dopustni polmer krivljenja kablov pri odvijanju in transportu kabla

Kabli	Nazivna napetost (kV)	Vrsta izolacije	
		PVC	XLPE
Enožilni kabli	0,6/1 6/10 -18/30	15 x D (HD 603/A3 3G-15)	15 x D (HD 603/A3 5G-15) 15 x D (HD 620 10C-24)
Večžilni kabli	0,6/1 6/10 -18/30	12 x D (HD 603/A3 3G-15) -	12 x D (HD 603/A3 5G-15) 15 x D (HD 620 10C-24)

Kabl se polaga v rov valovito, še posebej v razgibanem terenu. Tako je dolžina položenega kabla za približno 3-5 % daljša od dolžine trase.

Po delnem in pred popolnim zasutjem kabla je potrebno izvesti:


- napetostni preskus zunanega plašča,
- napetostni preskus glavne izolacije kabla po namestitvi spojk,
- ponovni napetostni preskus plašča,
- posneti natančen potek trase kablovoda, označiti križanja z ostalimi objekti, mesta spojk in točno dolžino kabla.

Na koncih položenega kabla je potrebno obvezno namestiti ploščice z oznako kabla. Enožilni kabli se ne smejo označevati z objemkami iz feromagnetnega materiala.


Ploščice in pritrilni material za označevanje kablov so izdelane iz obstojnega materiala in morajo vsebovati naslednje podatke o kablovodu.

- Presek
- naziv kablovoda
- napetostni nivo
- dolžina
- smer
- označbo faz.

Kabl se polaga na podlago debeline 10 cm iz drobnega sejanega peska ali mivke oziroma mletega peska granulacije od 0 do 4 mm. Po položitvi kabla se le ta obsuje ravno tako z 2x sejanim peskom v debelini 10 cm nad katerega se pri SN vodih položi plastično zaščitno korito. Jarek se nato zasuje z zemljo v debelini cca 0,5 m pod nivojem kamor se položi ozemljitveni trak. Približno 20 cm nad ozemljitvenim trakom se položi še opozorilni trak. Pri zasipavanju je potrebno zasipni material sprotno nabijati v slojih.



Boben postavimo pokončno in ga z zagodami pod stranicami bobna utrdimo da se ne premika.



Samo bobni z zaščitnimi deščicami se lahko zlagajo en vrh drugega z naleganjem na stranice bobna.



Boben ne sme biti položen vodoravno na stranice


Slika 4: Primer skladiščenja kabla



Premik bobna je mogoč samo v smeri puščice (smeri navijanja kabla)




Boben lahko dvignemo z viličarjem ali



avtodvigalom

Slika 5: Primer transporta kabla




Odvijanje kabla v tej smeri



PREPOVEDANO

Slika 6: Primer odvijanja kabla z bobna



DOVOLJENO

PREPOVEDANO

Slika 7: Primer previjanja kabla iz bobna na boben

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da bom vse storitve opravil v skladu z zahtevami naročnika.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis: