

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| | |
|---------------------------|--|
| Naročnik: | ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3A 4000 Kranj |
| Predmet javnega naročila: | Dobava SN kablskega pribora za 20 kV kable |
| Sklopi: | Sklop 1: SN kablški konektorji za 20 kV kable Sklop 2: SN kablški pribor za 20 kV kable |
| Številka postopka: | NMV21-001 |
| Vrsta postopka: | Postopek naročila male vrednosti |
| Objave javnega naročila | Portal za javna naročila |

KAZALO VSEBINE

| | |
|--|-----------|
| I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA..... | 3 |
| 1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu | 3 |
| 2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb | 3 |
| 3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb | 3 |
| 4. Dodatna pojasnila ponudnikom | 4 |
| 5. Veljavnost ponudbe..... | 4 |
| 6. Vročanje pisanj | 4 |
| II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL..... | 5 |
| 7. Pravna podlaga | 5 |
| 8. Oblika ponudbe | 5 |
| 9. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe..... | 6 |
| 10. Skupna ponudba več ponudnikov | 6 |
| 11. Ponudba s podizvajalci | 6 |
| 12. Finančno zavarovanje | 7 |
| 13. Cena in plačilni pogoji..... | 8 |
| 14. Tuji ponudnik..... | 8 |
| 15. Izločitev iz javnega naročila | 8 |
| 16. Merilo za izbor..... | 8 |
| 17. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe | 8 |
| 18. Pravno varstvo..... | 9 |
| III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL..... | 10 |
| 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila | 10 |
| IV. PONUDBA..... | 14 |
| PRILOGE D/1 DO D/8..... | 20 |
| PRILOGA F/1 | 37 |
| V. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV | 39 |

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane gospodarske subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za dobavo SN kablanskega pribora za 20 kV kable (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet naročila je dobava SN kablanskih konektorjev in SN kablanskega pribora (spojke in končniki) za 20 kV kable, v skladu s tehnično dokumentacijo ter pogoji in zahtevami, kot izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN).

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na naročnikovi spletni strani (<http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>), in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila preko vprašanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil (www.enarocanje.si).

2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije JN in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajo ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 97/07-UPB, s spremembami). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do 29. 1. 2021 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je pri naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>.

3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 1. 2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« v katerega javnost lahko vpogleda neomejen čas. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

4. Dodatna pojasnila ponudnikom

Pojasnila dokumentacije JN lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) najpozneje do 15. 1. 2021 do 10. ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko Portala za javna naročila.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil izključno v slovenskem jeziku, in sicer najkasneje do 19. 1. 2021.

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve dokumentacije JN bo naročnik objavil na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila> in na Portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila dokumentacije JN oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije JN.

5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrnilo zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

6. Vročanje pisanj

Naročnik bo vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) **ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN**. Šteje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema. Naročnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporočilo zapustilo elektronski poštni sistem naročnika ter posredovalo sporočilo na elektronski naslov, s katerega je ponudnik oddal ponudbo v sistem e-JN. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, prejete preko sistema e-JN, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

Kranj, dne 7. 1. 2021

Naročnik:
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL

7. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),
- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila.

8. Oblika ponudbe

Jezik

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko tipske teste (Type Test, Type Report) predloži tudi v angleškem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

Poslovna skrivnost

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napisano "ZAUPNO" ali "POSLOVNA SKRIVNOST".

Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti zapisano "ZAUPNO" ali "POSLOVNA SKRIVNOST".

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, določeni v II. odstavku 35. člena ZJN-3.

POMEMBNO:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje (v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami)), ki ga navedejo v obrazcu PRILOGA D/3.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe (če ponudbe ne podpiše zakoniti zastopnik, je treba ponudbi priložiti pooblastilo za podpis ponudbe, PRILOGA D/4).

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb oziroma v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih naročil, in morajo biti dokazljive. Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

9. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali oba sklopa. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

10. Skupna ponudba več ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/5), iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovske pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

11. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti obrazec PRILOGA D/2) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so

zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

12. Finančno zavarovanje

Naročnik v postopku javnega naročila zahteva naslednjo vrsto finančnih zavarovanj:

- a) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- b) finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

K a): Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral zavarovanje predložiti pred podpisom pogodbe. Višina zavarovanja in ostali pogoji v zvezi s tem zavarovanjem so razvidni iz osnutka pogodbe.

K b): Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložiti v roku, kot je določen v osnutku pogodbe. Višina zavarovanja in ostali pogoji v zvezi s tem zavarovanjem so razvidni iz osnutka pogodbe.

Ponudniki lahko, kot instrument finančnega zavarovanja, predložijo:

- a) menico z menično izjavo,
- b) denarni depozit.

K a): Menica:

(Izbrani) ponudnik mora predložiti podpisano blanco menico, s podpisano menično izjavo. Vsebina menične izjave mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1.

K b): Denarni depozit:

(Izbrani) ponudnik lahko na poslovni račun naročnika nakaže denarni brezobrestni depozit. Depozit mora biti nakazan v višini, kot je zahtevana za višino zavarovanja in za enako obdobje zavarovanja. Kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) mora naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko javnega naročila ali pogodbe.

Splošna pravila (velja za vse vrste finančnih zavarovanj):

Vsebine vzorca finančnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen če to naročnik izrecno dovoli. Prav tako finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem (naročnikom v postopku javnega naročila) in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju. Zavarovanje lahko uveljavi, ne da bi (izbranega) ponudnika na to izrecno opozoril, mora pa (izbranega) ponudnika o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Unovčenje zavarovanja (izbranega) ponudnika ne odvezuje obveznosti izvršitve pogodbenih obveznosti. Unovčeno zavarovanje mora (izbrani) ponudnik takoj nadomestiti z novim.

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku. Na pisno zahtevo izbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil:

- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar šele po izpolnitvi vseh pogojev iz pogodbe,

- zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, vendar šele po poteku njegove veljavnosti.

13. Cena in plačilni pogoji

Ponujena cena mora vključevati vse stroške in popuste, ki jih ponudnik predvideva za izvedbo pogodbenih obveznosti in jih bo moral plačati naročnik za izvedbo javnega naročila.

Cene v ponudbi in ponudbenem predračunu morajo biti izražene v evrih (EUR) ter zapisane v neto znesku, brez DDV.

Ponudniki s sedežem izven EU morajo v ponudbeno ceno vključiti vse zneske carin in ostalih uvoznih in drugih dajatev.

Naročnik ne bo plačeval nobenih dodatkov oziroma priznaval povišanja cene na enoto, ki bi odstopala od podane cene zaradi ponudnikove opustitve ali pozabljivosti.

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

14. Tuji ponudnik

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik, drug subjekt ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

15. Izločitev iz javnega naročila

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

16. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene za posamezni sklop.

V primeru, da bosta(do) dva ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen enako visok popust, bo izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega ponudnika).

17. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3, pri čemer si pridržuje pravico, da bo pri najugodnejšem ponudniku pred oddajo preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila

bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika.

18. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Lastna izjava

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, **naloži podpisano lastno izjavo (Priloga D/2) v razdelek »Izjava«**. ESPD v tem postopku ni zahtevan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Druge priloge« priloži podpisane lastne izjave ostalih sodelujočih.

Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom v IV. poglavju te dokumentacije.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »PONUDBA« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »PONUDBA«, naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim obrazcem »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Ostali dokumenti

Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

| | |
|----|---|
| 1. | <p>Ponudnik mora pripraviti ponudbo in izpolniti ponudbeni predračun (poglavje IV), v skladu s pogoji iz te dokumentacije. Ponudbi mora predložiti tudi izpolnjen in podpisan dokument Tabele tehničnih podatkov iz V. poglavja dokumentacije.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena ponudba s ponudbenim predračunom ter izpolnjen in podpisan dokument Tabele tehničnih podatkov.</p> |
| 2. | <p>Podatki o ponudniku.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/1.</p> |
| 3. | <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) lastno izjavo, ki predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v izjavi to ni predvideno).</p> <p>Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati, da mu za zgornje trditve predloži ustrezna dokazila, če tega ne zahteva že ob predložitvi ponudbe.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (PRILOGA D/2).</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>PREDLOŽITI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za ponudnika - za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe - za vsakega podizvajalca - za vsakega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik |
| 4. | <p>Razlogi za izključitev:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetu v 75. členu ZJN-3. b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec). c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. d) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. e) če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. f) če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. g) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. h) če nasprotja interesov iz III. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi. i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije. j) če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila. |

| | |
|----|---|
| | <p>DOKAZILO: Izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava (PRILOGA D/2).</p> <p>PREDLOŽITI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za ponudnika - za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe - za vsakega podizvajalca - za vsakega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik |
| 5. | <p>Imenovanje pooblaščenca za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS), v skladu z 8. točko dokumentacije.</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjena PRILOGA D/3.</p> |
| 6. | <p>Pooblastilo za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov (predloži samo ponudnik v primeru, da ponudbe ne podpiše njegov zakoniti zastopnik), v skladu z 8. točko dokumentacije JN.</p> <p>DOKAZILO: Pooblastilo za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov (na lastnem obrazcu) (PRILOGA D/4).</p> |
| 7. | <p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik) v skladu z 10. točko dokumentacije JN.</p> <p>DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/5).</p> |
| 8. | <p>REFERENCE</p> <p>Ponudnik mora izkazati naslednje reference:</p> <p><u>SN kabliski konektorji:</u> Dejanski dobavitelj SN kabliskih konektorjev mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb, končnim kupcem (npr. elektrodistribucijskim podjetjem) uspešno dobavil za vsaj 70.000,00 EUR SN kabliskih konektorjev, ki so enaki ali funkcionalno in tehnično primerljivi opremi po tem javnem naročilu.</p> <p><u>SN kabliski pribor:</u> Dejanski dobavitelj SN kabliskega pribora mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb, končnim kupcem (npr. elektrodistribucijskim podjetjem) uspešno dobavil za vsaj 70.000,00 EUR SN kabliskega pribora, ki je enak ali funkcionalno in tehnično primerljiv opremi po tem javnem naročilu.</p> <p>Reference morajo biti potrjene s strani odgovorne osebe končnega uporabnika referenčne opreme.</p> <p>Pod pojmom »dejanski dobavitelj« se razume dobavitelja, ki bo po pogodbi sam izvajal dobave (brez posrednikov, podizvajalcev ipd.), in ki je tudi pri referenčnem poslu neposredno sam izvedel dobave opreme. Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi podizvajalec izkazati reference v sorazmernem deležu njegove udeležbe pri tem naročilu.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčne opreme, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri.</p> <p>DOKAZILA: Referenčno potrdilo (PRILOGA D/6).</p> |

| | |
|-----|---|
| 9. | <p>TEHNIČNA DOKAZILA:</p> <p>Ponudnik mora za vse ponujene tipe materiala ponudbi predložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo proizvajalca in ponudnika o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2010, za vsak tip ponujenih SN kablskih spojk, končnikov in kablskih konektorjev. <p>Ponudnik mora priložiti tudi dokument neodvisnega akreditiranega laboratorija (ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko akreditacije laboratorija) o tipskem preizkusu (type test), in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za ponujene SN kablške spojke, ki jih je navedel v tehnični specifikaciji materiala; tipski preizkus se lahko nanaša le na en tip spojke za zahtevane preseke, in - za ponujene SN končnike, ki jih je navedel v tehnični specifikaciji materiala; tipski preizkus se lahko nanaša le na en tip končnika za zahtevane preseke, in - za ponujene SN konektorje, ki jih je navedel v tehnični specifikaciji materiala; tipski preizkus se lahko nanaša le na en tip ravnega konektorja, le na en tip kotnega konektorja, le na en tip T – konektorja in le na en tip konektorskega odvodnika, vključno z dokazilom (za odvodnik), da je uhajavi tok prenapetostnega odvodnika manjši od 0,1 mA ($I_r = <0,1$ mA). <p>Tipski test za SN konektorje mora biti izdelan po točkah standarda SIST HD 629.1 S2- Preskusne zahteve za pribor, ki se uporablja na elektroenergetskih kabljih za naznačene napetosti od 3,6/6(7,2) kV do vključno 20,8/36(42) kV – 1. del: Kabli z ekstrudirano izolacijo.</p> <p>Ponudnik mora ponudbi, ne glede na to, na kateri sklop se prijavlja, priložiti tudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustrezeni tehnični material za vse ponujene tipe materiala, iz katerega je razviden proizvajalec in tehnična ustreznost ponujenih tipov (prospekti, tehnični opisi, tehnične specifikacije ipd.). <p>Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sprejemom odločitve zahteva, da v roku petih dni od prejema poziva predloži brezplačni vzorec ponujenih SN kablskih spojk, končnikov in kablskih konektorjev. V primeru, da vzorci ne bodo v skladu z zahtevano tehnično specifikacijo, bo naročnik ponudbo izločil.</p> <p>DOKAZILO: Tehnična dokazila, navedena v tej podtočki (PRILOGA D/7).</p> |
| 10. | <p>V PRILOGI D/8 se nahaja osnutek pogodbe z vsebino in pogoji, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Ponudnik pogodbo priloži ponudbi, s čimer potrdi, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.</p> <p>Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je treba k ponudbi predložiti izpolnjeno prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).</p> <p>DOKAZILO: Osnutek pogodbe in izpolnjena priloga osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«) (PRILOGA D/8).</p> |

IV. PONUDBA

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri izpolnjevanju obrazca »PONUDBA« mora upoštevati količine iz »PONUDBENEGA PREDRAČUNA«.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu izpolniti stolpec "cena/enoto" in stolpec "skupaj". Ponudnik lahko določeno postavko ponudi tudi brezplačno, tako da v stolpec "cena/enoto" pod to postavko vpiše ceno 0 (nič). Če bo v stolpcu "cena/enoto" in posledično tudi v stolpcu "skupaj", vpisan kakršen koli drug znak (npr. "/", "-" ali brez znaka ali vrednosti), bo naročnik smatral, da ponudnik ne ponuja vseh dobav, zahtevanih v dokumentaciji, in bo takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____

Ponudnik: _____

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

ZA 1. SKLOP: SN KABELSKI KONEKTORJI ZA 20 KV KABLE

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Skupna cena v EUR (brez DDV) | _____ EUR |
|-------------------------------------|-----------|

ZA 2. SKLOP: SN KABELSKI PRIBOR ZA 20 KV KABLE

| | |
|---|-----------|
| Skupna cena (A+B) v EUR (brez DDV) | _____ EUR |
|---|-----------|

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

| | |
|---------------------------|-------|
| Veljavnost ponudbe | _____ |
|---------------------------|-------|

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

¹ Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«.

PONUDBENI PREDRAČUN²

1. SKLOP: SN KABELSKI KONEKTORJI ZA 20 KV KABLE

| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
|----------|---|----------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI KOTNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm ² | 100 | grt | | |
| 2. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI RAVNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK (ZA ODCEP ZA TR) ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm ² | 40 | grt | | |
| 3. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm ² | 20 | grt | | |
| 4. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm ² , VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 5 | grt | | |
| 5. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm ² | 100 | grt | | |
| 6. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm ² VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 30 | grt | | |
| 7. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm ² | 10 | grt | | |
| 8. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm ² VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 10 | grt | | |
| 9. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S | 20 | grt | | |

² Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«.

| | | | | | |
|----------------|--|----|-----|--|------------|
| | PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm ² VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | | | | |
| 10. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm ² | 60 | grt | | |
| 11. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm ² VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 5 | grt | | |
| 12. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNA NAPETOST 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm ² | 10 | grt | | |
| SKUPAJ: | | | | | EUR |

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

2. SKLOP: SN KABELSKI PRIBOR ZA 20 KV KABLE

A. SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV

| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
|------------------|--|----------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm ² , KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) | 20 | kos | | |
| 2. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm ² , KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) | 300 | kos | | |
| 3. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm ² , KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) | 50 | kos | | |
| 4. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm ² | 20 | grt | | |
| 5. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm ² | 10 | grt | | |
| 6. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm ² | 20 | grt | | |
| 7. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm ² | 30 | grt | | |
| 8. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm ² | 20 | grt | | |
| 9. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm ² | 5 | grt | | |
| SKUPAJ A: | | | | | EUR |

B. SN TRIŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI

| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
|----------|--|----------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| 10. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm ² , KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 200 | kos | | |
| 11. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm ² , KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 20 | kos | | |
| 12. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x150 mm ² RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x150 mm ² S KABELSKIMI TULCI | 10 | kos | | |
| 13. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x240 mm ² RM/25 NA TRIŽILNI | 10 | kos | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|-----|----------------------|------------|
| | KABEL Z XLPE PRESEKA 3x240 mm ² S KABELSKIMI TULCI | | | | |
| 14. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm ² (NOTRANJI) | 20 | grt | | |
| 15. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm ² (ZUNANJI) | 20 | grt | | |
| 16. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm ² (NOTRANJI) | 5 | grt | | |
| 17. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm ² (ZUNANJI) | 10 | grt | | |
| | | | | SKUPAJ B: | EUR |
| | | | | SKUPAJ A + B: | EUR |

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PRILOGE D/1 DO D/8

Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika: _____

Naslov ponudnika: _____

Kontaktna oseba: _____

Elektronski naslov kontaktne osebe: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Id. št. za DDV ponudnika: _____

Matična številka ponudnika: _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

IZJAVA

V zvezi s predmetnim javnim naročilom

(naziv in naslov ponudnika)

1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 - ne obstajajo razlogi za izključitev iz javnega naročila, navedeni v 4. podtočki 19. točke dokumentacije JN,
 - izpolnjujemo vse pogoje za sodelovanje v javnem naročilu, navedene v 8. in 9. podtočkah 19. točke dokumentacije JN.

2. Izjavljamo, da smo mikro, malo ali srednje podjetje: DA NE
(ustrezno obkrožite)

3. Izjavljamo, da nastopamo s skupnim partnerjem: DA NE
(ustrezno obkrožite)

4. Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem: DA NE
(ustrezno obkrožite)

5. Izjavljamo, da uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov: DA NE
(ustrezno obkrožite)

6. Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili vse zahtevane dokumente.

7. Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, in imamo vsa potrebna dovoljenja, ki se zahtevajo za opravljanje te dejavnosti.

8. Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo JN in, da smo vso navedeno dokumentacijo JN upoštevali pri pripravi ponudbe.

9. Izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali določila zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in ponudbe nismo sestavili v nasprotju s pravili konkurence.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (**izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS):**

Naziv: _____

Naslov: _____

E-naslov in telefon: _____, _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Pooblastilo za podpis ponudbe in njenih sestavnih delov

(ponudnik predloži v primeru, da ponudbe ne podpiše njegov zakoniti zastopnik)

Akt o skupnem nastopanju
(v skladu s podtočko 7, točke 19 dokumentacije JN)

(ponudnik priloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA DOBAVITELJA OPREME³

Izjavljamo, da nam je družba

dobavila: *(ustrezno označiti)*

- SN kableske konektorje za 20 kV kable,
- SN kabelski pribor za 20 kV kable.

| Št. | Številka, predmet pogodbe in tip dobavljene opreme | Obdobje dobave | Pogodbena vrednost |
|-----|--|----------------|--------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dobavo opreme je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig

(podpis potrjevalca reference)

³ Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Tehnična dokazila
(v skladu s podtočko 9, točke 19 dokumentacije)

OSNUTEK POGODBE

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
 identifikacijska št. za DDV: SI 20389264
 matična številka: 5175348000

ter

Dobavitelj:

_____, ki ga zastopa _____
 identifikacijska št. za DDV: SI _____
 matična številka: _____

sklepata

POGODBO št. NMV21-001

DOBAVA SN KABELSKEGA PRIBORA ZA 20 KV KABLE

1. sklop: SN kabelski konektorji za 20 kV kable
2. sklop: SN kabelski pribor za 20 kV kable

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Naročnik je za dobavo SN kabelskega pribora za 20 kV kable, izvedel javno naročilo, ki ga je dne _____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave _____. Dobavitelj je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. NMV21-001 z dne _____.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava *1. sklop: SN kabelski konektorji za 20 kV kable, 2. sklop: SN kabelski pribor za 20 kV kable* (v nadaljevanju: kabelski pribor, tudi material), kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št. NMV21-001 (v nadaljevanju: dokumentacija JN), ponudbe dobavitelja št. _____, z dne _____ (v nadaljevanju: ponudba dobavitelja), ponudbenega predračuna in tabel tehničnih podatkov. Ponudba dobavitelja, ponudbeni predračun in tabele tehničnih podatkov so priloge te pogodbe.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji predračuna oziroma če kabelskega pribora iz posamezne postavke predračuna sploh ne bo naročil.

V izjemnih primerih (npr. nujne dobave zaradi havarije), ko dobavitelj naročniku ne bi mogel takoj zagotoviti kabelskega pribora, kot je navedeno v njegovi ponudbi, in po izrecni odobritvi naročnika, dobavitelj lahko dobavi kabelski pribor drugačnih tehničnih lastnosti in/ali drugega proizvajalca. V takih primerih ima naročnik tudi pravico ravnati se po V. odstavku tega člena.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Naročnik ima pravico, da pogodbeno dobavo naroči pri drugem dobavitelju v primeru, da mu dobavitelj v zahtevanem roku ne more zagotoviti dobave vnaprej naročene količine in kvalitete predmeta te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem dobavitelju.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbeno vrednost (brez DDV) _____ EUR.

- 1. sklop: SN kabelski konektorji za 20 kV kable _____ EUR
- 2. sklop: SN kabelski pribor za 20 kV kable _____ EUR

Zaradi nepredvidenih dodatnih potreb odjemalcev (katere naročniku v času priprave ocenjene vrednosti niso znane), npr. potrebe občin, zasebnih investitorjev, ter drugih nepričakovanih dogodkov, se pogodbeno vrednost lahko poveča za največ 20 %. O povečanju pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Dobave se bodo obračunavale po sistemu dejanskih količin in nespremenljivih – fiksnih cen po enoti, navedeni v ponudbenem predračunu. Cena na enoto za čas veljavnosti pogodbe vsebuje vse stroške dobave do končnega prevzema (dostava v skladišče naročnika).

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v morebitni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbeno cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

ROK DOBAVE

4. člen

Dobavitelj bo moral material dobavljati sukcesivno, v skladu s potrebami naročnika. Naročnik bo dobavitelju za vsako dobavo posebej izstavil pisno naročilo (naročilnico). Dobavitelj je dolžan naročen material dobaviti naročniku v treh delovnih dneh od prejema posameznega naročila, šteto od prejema posameznega naročila.

Dobavitelj je v zamudi, če materiala ne dobavi v dogovorjenem roku ali če dobavi drug material (drug tip in/ali drug proizvajalec), kot to izhaja iz tabel tehničnih podatkov. V primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo naročenega materiala in s tem naročniku nastane škoda, jo je dobavitelj dolžan v celoti povrniti.

V primeru, da dobavitelj dvakrat ali večkrat zamudi z dobavo, je to lahko razlog za odpoved pogodbe.

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo do dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če do dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na materialu, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

KRAJ DOBAVE

5. člen

Kraj dobave materiala je naročnikovo glavno skladišče v Kranju – razloženo. Ob prevzemu pogodbeni stranki podpišeta dobavnico.

Dobavitelj mora ves material pripraviti tako, da bo ustrezno zaščiten pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Prazno embalažo je dolžan odpeljati dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

PLAČILNI POGOJI

6. člen

Dobavitelj izstavi naročniku račun po vsakokratni uspešno opravljeni dobavi (podpis dobavnice) na podlagi fiksnih cen na enoto in dejanskih dobavljenih količin. Dobavitelj mora na računu navesti številko posameznega naročila.

V primeru, da bo naročnik dobavljen material poslal na preizkušanje kakovosti (8. člen te pogodbe), dobavitelj izstavi naročniku račun po pisnem obvestilu naročnika o prejemu poročila laboratorija o ustrezni kakovosti materiala.

Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Za vsa predčasna plačila naročnik obračuna 5 % kasaskonto po letni obrestni meri. Naročnik ima pravico, da brez obrazložitve odkloni predčasno plačilo. Plačilni rok v primeru predčasnega plačila ne sme biti krajši od 10 dni.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem, ko dobavitelj izda nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljen material v roku, navedenem v III. odstavku tega člena.

PODIZVAJALCI

7. člen

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjeno lastno izjavo teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
- (če se podizvajalec zamenja in če je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je dobavitelj dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

PREIZKUŠANJE KAKOVOSTI

8. člen

Če bo naročnik podvomil o ustreznosti kvalitete dobavljenega materiala, ga bo poslal na testiranje v za to pristojno neodvisno institucijo oziroma akreditiran laboratorij. Naročnik mora o tem pisno obvestiti dobavitelja. Dokler izbrani laboratorij ne izda poročila, se dobavljen material ne šteje za prevzet (podpisana dobavnica pomeni le dokaz o prejemu določene količine materiala na skladišče naročnika). V primeru, da le-ta ugotovi neustrezno kvaliteto materiala z zahtevanimi tehničnimi podatki, bo naročnik od dobavitelja zahteval povrnitev vseh stroškov testiranja in vseh ostalih stroškov, ki so mu nastali zaradi morebitne vgradnje neustreznega materiala (odškodnino), takšna dobava pa je lahko tudi razlog za odpoved pogodbe.

Če bo laboratorij ugotovil ustrežno kvaliteto materiala, vse stroške nosi naročnik.

ŠOLANJE

9. člen

Dobavitelj je dolžan na željo naročnika organizirati, vključno z vsem potrebnim materialom, ustrezno šolanje naročnikovih delavcev. Za izobraževanje naročnik ne priznava dodatnih stroškov.

POGODBENA KAZEN

10. člen

Če dobavitelj po svoji krivdi zamudi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec naročenih dobav sploh ne opravi in naročnik odpove pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do popolne odškodnine.

GARANCIJA ZA KVALITETO OPREME IN ODPRAVA NAPAK

11. člen

Garancijska doba za brezhibnost dobavljene opreme je 24 mesecev, in začne teči od dneva posamezne dobave (prevzema) materiala.

V času garancije je dobavitelj na svoje stroške takoj oz. v roku enega delovnega dne od obvestila naročnika dolžan začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi materiala ter jih odpravil najkasneje v roku petih delovnih dni od pisno podane reklamacije naročnika. Dobavitelj soglašata, da ima naročnik pravico, da nepravilnosti odstrani sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja, če dobavitelj ne bo pričel z odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v roku dveh delovnih dni oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti.

Za čas obvestila o napaki se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na običajni način (telefon, faks, e-pošta), pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napak v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

FINANČNO ZAVAROVANJE

12. člen

Dobavitelj mora kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku pred podpisom pogodbe priložiti podpisano bianco menico, skupaj s pooblastilom za izpolnitev, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezen sklop. Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku.

Naročnik ima pravico zavarovanje unovčiti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj:

- i. ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- ii. ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- iii. ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- iv. ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- v. preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi, ne da bi o tem predhodno na to opozoril dobavitelja, mora ga pa o unovčitvi pisno obvestiti najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

VIŠJA SILA

13. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbeni stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki, ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

14. člen

Pooblaščen oseba s strani naročnika je _____ (tel. _____, e-pošta_____). Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Pooblaščen oseba dobavitelja je _____ (tel. _____, e-pošta_____). Dobaviteljev predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo kontaktnih oseb obe pogodbeni stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku treh dni od nastanka spremembe.

Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke dobavitelja, štejejo za veljavno prejeta s strani dobavitelja.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

15. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik dobavitelja o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov obvešča preko objav na svoji spletni strani.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodbeni stranki potrujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

17. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi morebitni podizvajalec, o čemer mora dobavitelj seznaniti vsakega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV IN ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. NMV21-001 z dne _____,
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _____ z dne _____,
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _____,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- če je v tej pogodbi tako določeno,
- če vrednost naročil doseže pogodbeno vrednost oziroma, v primeru sklenjenega aneksa, vključno z 20 % preseganjem,
- če se je proti dobavitelju začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 90 dnevni odpovedni rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe

vročeni s priporočeno pošto pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz II. odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.

Dobavitelj v primerih iz 18. in tega člena pogodbe ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE

20. člen

Priloge k tej pogodbi so:

- ponudba s ponudbenim predračunom št. _____, z dne _____,
- Tabele tehničnih podatkov,
- »Priloga1 – podizvajalec«.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. _____, z dne _____,
- dokumentacijo št. NMV21-001 z dne _____
- finančno zavarovanje.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da dobavitelj v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku in/ali izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce), pogodba preneha veljati.

Pogodba se sklepa od 1. 4. 2021 oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši, za obdobje dveh let.

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

_____, dne _____
(kraj)

Kranj, dne _____

Dobavitelj:

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
dr. Ivan Šmon, MBA
predsednik uprave

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

Javno naročilo: Dobava SN kablskega pribora za 20 kV kable, št. NMV21-001⁴

PODIZVAJALEC: **1. podizvajalec ob oddaji ponudbe**
2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)
3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)
(ustrezno obkroži)

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Zakoniti zastopnik podizvajalca: _____

Elektronski naslov in telefon: _____

ID in matična številka podizvajalca: _____

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): **DA** **NE**
(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v primeru, da bo glavni dobavitelj v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega dobavitelja, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega dobavitelja.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo dobavitelju poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je dobavitelj pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
- da bomo predložili izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporabljamo žig) lastno izjavo,
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Podizvajalec:

⁴ S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.

Žig in podpis:

GLAVNI DOBAVITELJ:

Izjave glavnega dobavitelja:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega dobavitelja, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Naročnik:

Žig in podpis:

Priloge:

- izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni dobavitelj v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu dobavitelju in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

PRILOGA F/1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam **ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj**, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, oddano v postopku naročila za **dobavo SN kabelskega pribora za 20 kV kable**, z oznako **NMV21-001**, skladno z določili dokumentacije z dne _____, in ponudbe št. _____ z dne _____ za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih **v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezni sklop**. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun ELEKTRA GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, št. **S156 2900 0000 1824 912**. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Podpis in žig:

Op.: Izpolnjeno menično izjavo, skupaj s podpisano bianco menico, izbrani ponudnik predloži ob podpisu pogodbe.

V. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

1. sklop: SN kabelski konektorji za 20 kV kable

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| SN KABELSKI KONEKTORJI | | |
|---|--------------------------|----------|
| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| 1. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI KOTNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIJKI TIPA A | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A) | 250 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 2. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI RAVNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK (ZA ODCEP ZA TR) ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIJKI TIPA A | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A) | 250 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|---------------|----------|
| 3. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIJKI TIPA C | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A) | 630 A | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--------------------------|----------|
| 4. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--------------------------|----------|
| 5. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x150 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 6. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega za konektor Ir (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x150 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 7. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x240 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 8. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x240 mm ² | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 9. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x150 mm ² | |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjšega plašča na posamezno žilo) | navesti | |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 10. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega zaščitnega sloja (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x150 mm ² | |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjege plašča na posamezno žilo) | navesti | |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--------------------------|----------|
| 11. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega zaščitnega sloja (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x240 mm ² | |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjege plašča na posamezno žilo) | navesti | |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--------------------------|----------|
| 12. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNIKI TIPA C | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip konektorja | navesti | |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM | |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV | |
| - tokovni nivo skozijskega zaščitnega sloja (A) | 630 A | |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x240 mm ² | |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjege plašča na posamezno žilo) | navesti | |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |

| | DODATNE ZAHTEVE ZA SN KABELSKKE KONEKTORJE: | PONUJENO |
|----|---|-----------------|
| 1. | Ločljivi ravni ali kotni konektor je namenjen za priključitev polimerno izoliranih kablov na opremo (transformatorji, stikalne naprave, motorji ...). | |
| 2. | Telo ločljivega kabelskega konektorja mora biti od zunaj ekranizirano s prevodnim slojem ali obdano s prevodnim kovinskim ohišjem, ki mora biti na vidnem mestu priključeno na potencial ozemljitve ekrana kabla. Imeti mora kapacitivno testno točko, ki ob uporabi prenosnega visokoomskega kapacitivnega preizkuševalca omogoča dodatno preverjanje stanja napetosti v kablu. | |
| 3. | Razdelilni set mora zagotavljati brezprekinitveni prehod iz 3 – žilnega v 3x1 – enožilni kabel za pravilno namestitev končnikov (konektorski končniki). Set mora vsebovati razdelilno kapo z vezivom/tesnilom, pokositrene (Al ali Cu) nogavice in toploskrčne cevi, ki služijo kot mehanska zaščita. Kabel 3x1 - žilni mora biti varen na dotik, kar pomeni, da mora imeti pod mehansko zaščito tudi električni zaščitni oplet (iz Al ali Cu) okoli vsake žile kabla. Dolžina električnega opleta mora biti min. 1m in mora povezovati električni zaščitni oplet 3-žilnega kabla do konektorskega končnika, katerega telo je prav tako na potencialu zemlje (tako zagotovimo, da je kabel varen na dotik). | |
| 4. | <p>Prenapetostni odvodniki ZnO morajo ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odvodniki morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 60099 - tip odvodnika mora biti izbran glede na naslednje pogoje: <ul style="list-style-type: none"> a) faktor zemeljskega stika $k_z = 1,8$ b) maksimalna medfazna napetost $U_m = 24 \text{ kV}$ c) čas trajanja zemeljskostičnega toka, potreben za določitev odvodnika: 2 uri d) razred praznitve odvodnika (Line Discharge Class) je 1 e) nazivni odvodni tok (Discharge current): $I_n = 10 \text{ kA}$ <p>Odvodniki prenapetosti so namenjeni zaščiti opreme pred obratovalnimi in atmosferskimi prenapetostmi. Odvodniki so skladni s standardom SIST EN 60099-4. Zahtevajo se odvodniki z $U_c=24 \text{ kV}$, $U_r= 30 \text{ kV}$, $I_n=10 \text{ kA}$ za T konektorje (C - 630A) z nastavkom konusa izolirnega vtiča, ki zaključijo T konektor z najmanjšo globino skupnega gabarita konektorjev (ugodna vgradnja v RMU-je).</p> | |

| | | |
|----|---|--|
| 5. | SN kabelski konektorji morajo ustrezati naslednjim standardom: 1. SIST HD 629.1 S2 2. SIST EN 61442 3. SIST EN 61238-1 4. SIST EN 50180 5. SIST EN 50181 6. SIST EN 60099-4 | |
| 6. | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev. | |
| 7. | Dobavni rok je 3 delovne dni. | |

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj: _____, datum: _____

Ponudnik:

2. sklop: SN kabelski pribor za 20 kV kable

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| A. SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV | | |
|--|---|----------|
| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| | 1. KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kableske spojke | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--|----------|
| | 2. KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kableske spojke | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--|----------|
| | 3. KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kableske spojke | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--|----------|
| | 4. KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm² | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kableskega končnika | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|---|----------|
| | 5. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm² | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kablanskega končnika | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|---|----------|
| | 6. KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm² | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kablanskega končnika | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--|----------|
| | 7. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm² | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kablanskega končnika | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|---|----------|
| | 8. KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm² | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kablanskega končnika | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|---|----------|
| | 9. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm², | |
| | - proizvajalec | navesti |
| | - tip kablanske spojke | navesti |
| | - napetostni nivo | 12/20 kV |

| K A. | DODATNE ZAHTEVE ZA SN ENOŽILNE KABELSKÉ SPOJKE IN KONČNIKE: | PONUJENO |
|------|--|----------|
| 1. | Komplet kabske spojke mora vsebovati naslednje komponente: <ul style="list-style-type: none"> – polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, – toplokrčne izolacijske cevi, – pokositrena bakrena nogavica s pritisknimi vzmeti ali univerzalni (bimetalni) kompresijski ali vijačni vezni tulec za ekran, – navodilo za montažo v slovenskem jeziku. | |
| 2. | Garnitura kabskega končnika (notranja montaža) SN mora vsebovati naslednje komponente: <ul style="list-style-type: none"> – polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, – vremensko odporna toplokrčna izolacijska cev, – navodilo za montažo v slovenskem jeziku. | |
| 3. | Garnitura SN kabskega končnika (zunanja montaža) mora vsebovati naslednje komponente: <ul style="list-style-type: none"> – polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, – zagotavljanje tesnjenja proti prodiranju vlage ob kabskih čevljih, – vremensko odporna toplokrčna izolacijska cev, – polimerni oz silikonski izolacijski krožniki, – navodilo za montažo v slovenskem jeziku. | |
| 4. | SN enožilne kabske spojke in končniki morajo ustrezati standardom: <ul style="list-style-type: none"> - SIST HD 629.1 S2 | |
| 5. | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev. | |
| 6. | Dobavni rok je 3 delovne dni. | |

B. SN TRIŽILNE KABELSKÉ SPOJKE IN KONČNIKI

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|-----------|----------|
| 1. KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip kableske spojke | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|-----------|----------|
| 2. KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip kableske spojke | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|-----------|----------|
| 3. KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x150 mm² RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x150 mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip kableske spojke | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|-----------|----------|
| 4. KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x240 mm² RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x240 mm², KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip kableske spojke | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--------------------------|----------|
| 5. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm² (NOTRANJI) | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip končnika | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 6. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm² (ZUNANJI) | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip končnika | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|---|--------------------------|----------|
| 7. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm² (NOTRANJI) | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip končnika | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE | |

| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
|--|--------------------------|----------|
| 8. KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm² (ZUNANJI) | | |
| - proizvajalec | navesti | |
| - tip končnika | navesti | |
| - napetostni nivo | 12/20 kV | |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta | |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE | |

| K B. | DODATNE ZAHTEVE ZA SN TRIŽILNE KABELSKÉ SPOJKE IN KONČNIKE: | PONUJENO |
|------|---|----------|
| 1. | Komplet za SN kabelsko spojko mora vsebovati pribor za izdelavo spojke za tri žile in mora vsebovati naslednje komponente: - polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, - toplokrčne izolacijske cevi, - pokositrena bakrena nogavica s pritisnimi vzmeti ali vijačni vezni tulec za ekran, - dopolnilno ojačitveno manšeto za vodotesnost spojke (FL). | |
| 2. | Komplet SN kabelskega končnika (notranja montaža) mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati: - 3 x kabelski končnik (oz. razdelilna kapa) z lepilom oziroma vezivom, - polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, - navodilo za montažo v slovenskem jeziku. | |
| 3. | Komplet SN kabelskega končnika (zunanja montaža) mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati: - 3 x kabelski končnik (oz. razdelilna kapa) z lepilom oziroma vezivom, - polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, - vremensko odporna toplokrčna izolacijska cev, - silikonski izolacijski krožniki, - navodilo za montažo v slovenskem jeziku. | |
| 4. | Pri prehodni spojki morajo biti vezni tulci (univerzalni oz. bimetalni) za ekran v vijačni izvedbi, zaradi možnosti prehoda iz trižilnih kablov z aluminijastim ekranom na enožilne kable z bakrenim ekranom. | |
| 5. | SN trižilne kabelske spojke in končniki morajo ustrezati standardom: 1. SIST EN 61442 2. SIST HD 629.1 S2 | |
| 6. | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev. | |
| 7. | Dobavni rok je 3 delovne dni. | |

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Žig in podpis: